



PÄÄSTEAMET

## ETTEKIRJUTUS

Jõgeva

07.04.2021 nr 7.2-6.3/69

### **Ettekirjutuse uue täitmise tähtaja määramine**

Jõgeva Vallavalitsus esitas 24.03.2021 Päästeameti Lõuna päästeskusele taotluse 30.09.2019 antud ettekirjutuses nr 7.2-6.3/2209 (Siimusti Algkool-Lasteaed, Saduküla rühm, Saduküla Rahvamaja) esitatud nõuete nr 1, nr 2 ja nr 3 täitmise kohta.

Nõue 1 - Varustada kogu hoone automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest õigeaegselt evakueeruda.

Nõue 2 - Paigaldada kogu hoonesse nõuetele vastav evakuatsioonivalgustus, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks tagatud inimeste kiire ja ohutu evakueerumine.

Nõue 3 - Moodustada hoone evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkeseksioonid, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks tagatud inimeste ohutu evakueerumine või nende evakueerimine hoonest.

Päästeameti Lõuna päästeskus arvestab 24.03.2021 teatist ning määrab uuteks ettekirjutuse täitmise tähtaegadeks nõuete nr 1 ja nr 2 puhul 31.12.2021 ning nõude nr 3 puhul 31.08.2022.

Samas jääb kehtima ettekirjutuses nr 7.2-6.3/2209 antud hoiatused:

- nõude 1 mittetäitmine – **400,00** (nelisada) eurot.
- nõude 2 mittetäitmine – **400,00** (kolmsada) eurot.
- nõude 3 mittetäitmine – **600,00** (kuussada) eurot.

Ettekirjutuse täitmisest andke teada dokumendi lõpus olevatel kontaktandmetel.

### **Ettekirjutuse uue tähtaja vaidlustamise võimalused**

Teil on õigus 30 päeva jooksul dokumendi kättesaamise päevast arvates

1. Esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, [rescue@rescue.ee](mailto:rescue@rescue.ee))
2. Esitada kaebus kohtule. Kaebuse saab esitada Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, [trthktartu.menetlus@kohus.ee](mailto:trthktartu.menetlus@kohus.ee))

(allkirjastatud digitaalselt)

Alari Pagi

juhtivinspektor  
Lõuna päästekeskus, Ohutusjärelvalve büroo  
776 8318  
alari.pagi@rescue.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:  
Jõgeva Vallavalitsus; info@jogeva.ee