

Anna Renžina

Saatja: Anna Renžina
Saatmisaeg: kolmapäev, 17. juuli 2024 13:38
Adressaat: 'paepargi51@gmail.com'
Teema: Järelkontroll 26.11.2018 nr 7.2-6.2/2369
Manused: DIGI ettekirjutus 2018 (2).pdf

Tähtsus: Kõrge

Tere

Päästeamet väljastas 26.11.2018 Paepargi tn 51 KÜ-le ettekirjutusse 7.2-6.2/2369. Ettekirjutuse punktidega kohustati:

1. Tagada tuletõrje voolikusüsteemi kontroll ja hooldus vastavalt kehtivale õiguslikule regulatsioonile. Palun esitada voolikusüsteemi viimane hooldusakt;
2. Tagada tuletõkkeuste kontroll ja vajadusel ka hooldus. Teostatud hooldustööd fikseerida kirjalikult. Palun esitada tuletõkkeuste hooldusakt;
3. Kohustada Paepargi 51 KÜ-d tagama korruste evakuatsiooniteelt lapsevankri, jalgrataste ja ehitusmaterjali eemaldamine. Palun esitada pildid;
4. Tagada kõrgelamus aadressil Paepargi 51, Tallinn paikneva automaatse tulekahjusignalisatsiooni (edaspidi ATS) katkematu toimepidevus. Palun esitada ATS-i viimane kvartali ja aasta hooldusakt;
5. Paigutada automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi keskseadmetele hooldaja nime ja telefoninumbriga sildid. Palun esitada pilt;
6. Teostada eluhoonesse paigaldatud suitsueemaldussüsteemi nõuetekohane hooldus. Palun esitada viimane suitsueemaldussüsteemi hooldusakt.

Ettekirjutuse punktide täitmise tähtaeg saabus 01.01.2019.

17.07.2024 seisuga ei ole Päästeametit ettekirjutuse täitmisest teavitatud. Palun esitada tõendusmaterjalid punktide täitmise kohta **hiljemalt 26.07.2024.**

Lugupidamisega

Anna Renžina

ohutusjärelvalve büroo
inspektor
mob: +372 5360 7604
anna.renzina@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn
rescue.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee

