

From: Kivistik, Ranno <R.Kivistik@leonhard-weiss.com>
Sent: 28 February 2022 11:13:59
To: rmk
Cc:
Subject: Projekti IK0973 kooskõlastamine

Tere

LEONHARD WEISS OÜ projekteerib Elektrilevi/Enefit Connect tellimusel Reolas 35kV õhuliini ajutisi ümberehitusi, mis on vajalikud 2x110kV õhuliini rajamiseks.
RMK-d puudutab projekti tegevus kinnistul Kastre metskond 160 (kooskõlastus ja IKÕ) ja Kastre metskond 201 (teavitame tegevusest).

Varasemalt on RMK-ga kooskõlastatud ja seadustatud 2x110kV õhuliinide rajamine projekti KPL1801K1 raames. Selleks, et liinid oleks võimalik välja ehitada, on tarvis likvideerida ette jäävad madalama pingega liinid. Käesoleva projektiga IK0973 ongi lahendatud madalama pingega liinide ümberehitus – osad ühendused ajutised, teised alalised.

Kastre metskond 160 – kooskõlastus ja IKÕ (vt. manus Asendiplaan-leht-2)

- 1) Olemasolev 35kV õhuliin paigaldatakse ajutiselt vajalikus lõigus (mast 62-63) maakaablis. Selleks rajatakse ajutised kaablimastid 62a ja 63a ning ühendatakse liin ajutise 35kV maakaabli abil. Pärast 2x110kV liinide ja uue 110kV Reola AJ rajamist ajutised 35kV ühendused ja 35kV liin likvideeritakse. Ajutiste ühenduste jaoks IKÕ lepinguid ei tehta põhjusel, et tegemist on ajutise rajatsega, ajutine rajatis asub olemasoleva 35kV õhuliini kaitsevööndis ja ajutine rajatis asub uue 2x110kV õhuliini kaitsevööndis.
 - 2) Kinnistul asuv 10kV õhuliin asendatakse maakaabliga. Kasutuseta jääv 10kV õhuliin demonteeritakse. Kaabelliini trass on valitud selliselt, et kaabel paikneks maksimaalselt 2x110kV liini kaitsevööndis, minimeerides nõnda kaitsevööndite pindala kinnistul. Kaabelliini paiknemise kohta oleme lisanud ka esialgse IKÕ ala plaani.
- 110kV kaitsevööndi raadamine on lahendatud varasema KPL1801K1 projektiga.

Kastre metskond 201 – teavitus (vt. manus Asendiplaan-leht-1)

Ajutiste mastide mastide rajamisega Konsa-Urmi kinnistule muutub Kastre metskond 201 kinnistul õhuliini juhtmete paiknemine. Juhtmed jäävad nõuetekohasele kõrgusele.

Lisainfona olen lisanud manusesse eskiisprojekti seletuskirja ja tiitellehe.
Jääme ootama Teie tagasisidet.

Lugupidamisega

LEONHARD WEISS OÜ
Energeetikaehituse divisjon
Projekteerimisosakond

Ranno Kivistik

Vesse 8, 11415 Tallinn
Mob +372 53 330 987
r.kivistik@leonhard-weiss.com
<http://www.leonhard-weiss.ee>