



TERVISEAMET

Saku Vallavalitsus
edastatud läbi ehitisregistri

13.06.2024 nr 9.3-1/24/5300-4

Vastus kasutusloa taotlusele nr 2411371/05123

Saku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) esitas ehitisregistri kaudu Terviseametile (edaspidi amet) ehitusseadustiku § 127 lõike 2 kohaselt puurkaevule kasutusloa taotluse nr 2411371/05123 (edaspidi taotlus), menetluses nr 431647. Eelnimetatud ehitusseadustiku paragrahvi kohaselt kooskõlastab amet ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotluse juhul kui puurkaevust võetav vesi ei avalda pärast nõuetekohast töötlemist inimese tervisele otseselt või kaudselt negatiivset mõju.

Kasutusloa taotletakse Harju maakonnas Saku vallas Saku alevikus Kuu tee 2a maaüksusel (71901:001:0777) asuvale puurkaevule katastrinumbriga 71881, mis avab Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekihti. Puurkaev on mõeldud Tariku ja Tarikupõllu maaüksuste detailplaneeringu ala elamute varustamiseks olmeveega.

Keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 „[Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või –augu ehitusprojekti ...](#)“ (edaspidi määrus nr 43) § 19 lg 1 p 3 kohaselt võetakse joogivee võtmiseks rajatud ühisveevärgi puurkaevust veeproovid määruse nr 43 lisa 4 punktides 5.1–5.4 nimetatud näitajate analüüsiks. Sama paragrahvi lg 1 p 5 kohaselt, kui käesoleva lõike punktis 3 nimetatud ühisveevärgi puurkaev avab Ordoviitsiumi-Kambriumi või Kambriumi-Vendi põhjaveekihi, tuleb lisaks käesoleva lõike punktis 3 nõutud veeproovidele võtta veeproovid lisa 4 punktis 5.6 nimetatud näitajate analüüsiks.

Puurkaevust nr 71881 võetud proovide katseprotokollide kohaselt ületas põhjavee raua sisaldus 280 µg/l joogivee kvaliteedi piirnormi 200 µg/l. Veetöötlusjaamas on ette nähtud filter raua ärastuseks.

Amet kooskõlastab kasutusloa taotluse nr 2411371/05123.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Lilleallik

vaneminspektor

Põhja regionaalosakond

+372 794 3500

liis.lilleallik@terviseamet.ee