



PÄÄSTEAMET

Märke tehtud:
Kehtib kuni:
Alus:
Teabevaldaja: Päästeamet*/

Kuusalu Vallavalitsus
vallavalitsus@kuusalu.ee

Teie 13.06.2024 nr 7-1/2130

Meie 12.07.2024 nr 7.2-3.1/2123-4

Uue- Andi detailplaneeringu kooskõlastamine

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse inspektor Aleksandr Levinski detailplaneeringu kooskõlastamata alljärgneval põhjusel: Väline tulekustutusvesi ei vasta siseministri määruse nr 10 "Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord" (edaspidi sim määrus nr 10) nõuetele. Vastavalt sim määruse nr 10 §-le 6 veevõtukoht peab paiknema ehitisest kuni 200 meetri kaugusel ning esimese kasutusviisiga hoone veevõtukohta kaugust ehitisest võib suurendada kuni 400 meetrini, kui voolikuliini veevõtukohtast hooneni saab vedada sirgjooneliselt. I kasutusviisiga ja sellega võrdsustatud hoonel loetakse veevõtukohta veeallikas piisavaks veekoguseks vähemalt 30 m³.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Aleksandr Levinski
Ohutusjärelvalve büroo/inspektor
Põhja päästkeskus

Aleksandr Levinski
+372 53325857
aleksandr.levinski@rescue.ee