



TRANSPORDIAMET

Räpina Vallavalitsus
vald@rapina.ee
Kooli tn 1
64504, Põlva maakond, Räpina vald,
Räpina linn

Teie 22.07.2025

Meie 24.07.2025 nr 7.1-2/25/10251-6

**Räpina linnas Meeksi mnt äärde rajatava
tulekustutusvee võtukoha ehitusteatis
kooskõlastamata jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Põlva maakonna Räpina valla Räpina linna 18292 Räpina-Aravu tee (Meeksi mnt) äärde rajatava tulekustutusvee võtukoha (EHR kood 221486519) ehitusteatis nr 2511201/39906 v03 (menetlus nr 495168).

Rajatav tulekustutusvee võtukoht jääb **riigitee nr 18292 Räpina-Aravu tee km 0,16** teemaale ja tee kaitsevööndisse.

Ehitusteatis aluseks on „*Räpina linnas Meeksi maantee äärde rajatava tulekustutusvee võtukoha eelprojekt*“ (OÜ Marksi Maja, töö nr E2825) (edaspidi Projekt).

Ehitusteatis aluseks olev projekt ei vasta Transpordiameti tüüp nõuetele.

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist projektis ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3, § 72 lg 1 p 5 ja § 99 lg 3 ja lähtudes kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **jätame ehitusloa kooskõlastamata** ning esitame alltoodult oma selgitused ja põhjendused:

1. Kajastada Projekti asendiplaanil „*Meeksi mnt kergliiklustee ehitamise põhiprojekt*“ (Infrada OÜ töö nr P22-003) projekti versiooni, millele on antud ehitusluba.
2. Asendiplaanil kajastada ka ehitusteatis aluseks oleva projektiga projekteeritud rajatiste tingimärke.
3. Asendiplaanil ei kajastu lõike A-A asukohta. Palun täiendada.
4. Tulenevalt Riigivara kasutamiseks andmise juhendi punktist 4.5.1 määratakse kasutusõiguse ala reeglina tehnoajalise horisontaalprojektsiooni välispinnast 1 m ulatuses. Palun korrigeerida isikliku kasutusõiguse ala ulatust.

Isikliku kasutusõiguse (IKÕ) plaani kirjanurgas sõnastada projekti nimetus vastavalt projekti tiitellehel kajastuvale.

IKÕ plaanile lisada töö number.

Tulenevalt asjaolust, et oleme muutnud veidi ehitusteatis aluseks oleva projekti kooskõlastamise tööprotsessi ning Transpordiameti maade osakond kooskõlastab projektile lisatud isikliku kasutusõiguse plaani enne planeerimise osakonna poolt ehitusteatile kooskõlastuse andmist,

võib isikliku kasutusõiguse plaanile lisanduda veel märkusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Matson

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Asendiplaan

Seletuskiri

IKÕ plaan

Annika Matson

54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee