



**TERVISEAMET**

Kalmer Puusepp  
Võru Vallavalitsus  
vald@voruvald.ee  
Võrumõisa tee 4a  
Võru vald, 65605, Võru linn

Teie 07.10.2025 nr 11-8/1533-3

Meie 17.10.2025 nr 12.5-2/25/431-12

Kristi Pettai  
Vastseliina Gümnaasium  
kristi.pettai@vastseliina.edu.ee  
Petseri 6, Vastseliina  
65201 Võrumaa

### **Teade riikliku järelevaevemenetluse lõpetamise kohta**

Terviseamet (edaspidi amet) alustas 08.04.2024 riikliku järelevaevemenetluse eesmärgiga kontrollida Vastseliina Gümnaasiumi (registrikood 75021066) vastavust Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele” kehtestatud nõuetele.

Riikliku järelevaevemenetluse kontrollkäigus (menetlustoimingu protokoll nr 12.5-2/24/431-1) tuvastas amet, et koolihoone sundventilatsioonisüsteemi tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused puuduvad.

Vastseliina Gümnaasium esitas 08.05.2025 Amecon OÜ tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtetulemuste protokoll (töö nr: 250169). Esitatud protokoll tulemustest selgus, et teatud kooli õpperuumides esineb müra normtaseme ületusi. Järelevaevemenetluse käigus selgunud asjaolu tõttu küsis amet Võru Vallavalitsuselt selgitusi ja tegevuskava tuvastatud mittevastavuse likvideerimise kohta. Võru Vallavalitsus esitas 07.10.2025 Vastseliina Gümnaasiumi tegevuskava mürataseme vastavusse viimiseks õpperuumides.

Arvestades eeltoodut ja esitatud tegevuskava puuduse kõrvaldamiseks, lõpetab amet riikliku järelevaevemenetluse Vastseliina Gümnaasiumi suhtes.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janne Heinsaar  
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Janne Heinsaar  
53410225 janne.heinsaar@terviscamet.ee