



Kliimaministeerium
info@kliimaministeerium.ee

Teie 18.07.2024 nr 1-4/24/3538;
KLIM/24-0778/-1K
Meie 08.08.2024 nr 1.1-11/3370-2

**Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 6. aprilli
2005. a määruse nr 42
„Võrguteenuste kvaliteedinõuded
ja võrgutasude vähendamise
tingimused kvaliteedinõuete
rikkumise korral“ muutmine**

Austatud härra minister

Rahandusministeerium ei kooskõlasta Teie poolt esitatud määruse eelnõud järgmistel põhjustel:

- 1) eelnõu punktiga 1 lisatav põhimõte, et elektrivarustuse katkestus loetakse jätkuvaks, kui varustuse taastumisest alla 24 tunni jooksul ilmneb uus katkestus, ei ole üheselt arusaadav. Lisatava sätte sõnastusest ei nähtu, kas katkestuse kestuse hulka loetakse ka kahe katkestuse vaheline periood, mil elektrivarustus oli tegelikult tagatud. Üheselt mõistetav sõnastus on hädavajalik, kuna sellest sõltub jaotusvõrgu ettevõtja kompensatsioon elektrikatkestuse eest tarbijale.
Ühtlasi võib kahe katkestuse vahelise perioodi lugemine katkestuse aja hulka viia selleni, et kulude kokkuhoiu eesmärgil viivitatakse elektrikatkestuse taastamisega senikaua, kuni nt ilmastikuoludest tulenev katkestuse oht on möödas. Samasugust käitumist võib põhjustada ka kahe katkestuse vahelise perioodi pikkus, mistõttu tuleks üle hinnata, kas 24 tunnine välp on optimaalne või seda tuleks lühendada.
- 2) eelnõu punktiga 4 lühendatakse jaotusvõrgu rikkest põhjustatud katkestuse kõrvaldamise aega 72-lt tunnilt 24-le tunnile. Samas põhivõrguettevõtja analoogse 110 kV trafo või liini puhul jääb see jätkuvalt 120 tunnile. Seletuskirjas põhjendatakse muudatust ühiskonna ootuste kasvuga elektrivõrgu töökindlusele ja tööde teostamise tõhususele. Arusaamatuks jääb, miks ootused ei ole samaväärselt põhivõrgule kasvanud ehk millised on objektiivsed põhjused kvaliteedikriteeriumide täiendavaks diferentseerimiseks.
- 3) eelnõu seletuskirjas hinnatakse, et määrusega võrgu kvaliteedinõuete tõstmine ei põhjusta täiendavate investeeringute vajadust, kuna Elektrilevi koostatud jaotusvõrgu arengukavas on juba ilmastikukindla võrgu osakaalu suurendamine kavas. Juhime tähelepanu sellele, et viidatud arengukava koostamisel on lähtutud kehtivatest kvaliteedinõuetest, mistõttu ei saa automaatselt järeldada, et investeeringuvajadused või katkestuste likvideerimise kulud ei kasva. Seetõttu peame vajalikuks, et jaotusvõrgu ettevõtjatega täpsustatakse enne määruse muudatuste kinnitamist, kas kvaliteedinõuete muudatused toovad endaga kaasa

täiendavaid investeeringuid ning hooldus- ja remondikulused ning kuidas need mõjutavad võrgutariife.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jürgen Ligi
rahandusminister

Tarmo Porgand 58851477
Tarmo.Porgand@fin.ee

