



TRANSPORDIAMET

Kambja Vallavalitsus
vald@kambja.ee
Pargi tn 2
61714, Tartu maakond, Kambja vald,
Ülenurme alevik

Teie 28.07.2026

Meie 28.07.2026 nr 7.1-2/26/13142-2

Puurkaevu ehitusprojekti kooskõlastamine riigitee nr 22136 kaitsevööndis

Olete esitanud Maanteeametile kooskõlastamiseks puurkaevu ehitusprojekti, et rajada puurkaev Kelluka kinnistul (katastritunnus 28301:001:2209) Lalli külas Kambja vallas Tartumaal. Rajatav puurkaev jääb riigitee nr 22136 km 4,55 tee kaitsevööndisse.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 19, § 24, § 70, § 71, § 92, § 97, § 99 lg 3 ning Transpordiameti põhimääruse **KOOSKÕLASTAME** OÜ Balti Puurkaev töö nr 260719 „*PUURKAEVU EHITUSPROJEKT Tartu maakond, Kambja vald, Lalli küla, Kelluka (katastritunnus: 28301:001:2209)*“.

Juhime tähelepanu järgmistele asjaoludele:

1. Kooskõlastus tugineb asjaolule, et Johanna kinnistule riigitee kaitsevööndisse rajatava puurkaevu planeeritav veevõtt on alla 10 m³/ööpäevas ning siis Veeseaduse § 36 lg 1 p 3 alusel sanitaarkaitseala moodustamine pole nõutav. Puurkaev ja puurkaevu hooldusala (R=10,0 m) piir jääb väljapoole riigitee transpordimaad (teemaad), kuid tee kaitsevööndisse, mis on 30 m äärmise sõiduraja välimisest servast. Tulenevalt eeltoodust ei saa rajatav puurkaev tuua täiendavaid kitsendusi riigitee teehoiule (hooldele, korrashoiule, haldamisele).
2. Juhime tähelepanu, et Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libedustõrjet kloriididega). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada suuremat sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³.

Käesolev kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Peeter Uibo

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: 260719_PP_AA-0-01_v01KellukaPK.pdf

Peeter Uibo

5159766, Peeter.Uibo@transpordiamet.ee