

From: "Taavi Nummert" <Taavi.Nummert@elektrilevi.ee>
Sent: 04/09/2024 11:06:33
To: "RMK" <rmk@rmk.ee>
Cc:
Subject: RMK selgitused ja täiendav infopäring / Taheva metskond 37 maaüksus

You don't often get email from taavi.nummert@elektrilevi.ee. [Learn why this is important](#)

Tere

Lisan selgituse päringule. Teie algne pöördumine manuses.

Elektrilevi vaates ei ole probleemiks Hargla masinaühistu kinnistul paiknev metallaed A-4X35 elektriliini all. Tegemist on kuni 1kV õhuliiniga ja antud pinge puhul on metallaed liini all lubatud. Probleemiks on Taheva metskond 37 maaüksusel olev karjaaed. Üle karjaaia läheb AS-50 6-20 kV pingega elektriõhuliin ja selle all ei tohi olla metallaed või elektrikarjus.

Ohtu saab vältida kõige lihtsamine karjuse puhul, kui liini alla jääv aia osa asendada näiteks puitaiaga. Või lahendada liinialune osa selliselt, et kui õhuliini juhe peaks katkema ja aiale kukkuma, siis juhe ei tohiks otse kokku puutuda karjaaia metallosadega. Ma ei oska küll otsest lahendust välja pakkuda sellise variandi puhul aga mõtte edastasin.

Lugupidamisega

Taavi Nummert

Vanemspetsialist

Elektrilevi OÜ

+372 513 6149 | Taavi.Nummert@elektrilevi.ee

Veskiposti 2, 10138 Tallinn | elektrilevi.ee

