

Edasi vt.
Leht 5

Rähni
32502:002:0238


Proj. 10 kV maakaabel:
KPL220766; AL 3x240 mm²
(AJ "Kaidi" - AJ13917)
L= 3589/3630 m (trass/kaabel)

Türi metskond 349
25501:001:0208

PEØ160; 750N; L= 2542 m
- sõjaväusel >1,0 m (maapinnast)

Ilvese
32502:002:0636

Edasi vt.
Leht 7



Projekt:	Tammiku kinnistu tarbija muutmine mikrotootjaks koos kaasneva investeringuga Udeva, Pääsvere, Lähvere ja Päänurme küla, Järva vald, Järva maakond	Tellijä:	Enefit Connect OÜ
Joonis:		Joonise nr:	LR8234-1
		Asendiplaan	
		Projekteeris	Mikk Reiter
		Kontrollis	Aro Kivisid
		Mõõtkava	1:500
		Leht	6
		Staadium	Tööprojekt
			21

DRAFTIT
DRAFTIT OÜ
Põh. koost. 1423135
Proj. koost. 30417.Taru
14.08.2014