Vaade 1

Maakaabel paigaldada r/b M275 mastile koos liigpinge piirikutega.

Lahtine kaeve.
L=117m, 750N , D=160

Kinnine läbimine tee alt
L=54m, 1250N , D=160
RV-1, km 12,97 ja 35,59

Ettevaatust! Sidetrass
Enne puurimist kindlaks teha sidetrassi sügavus.

Riigitee 20160 Lokuta-Kõnnu tee
km 12,92 - 12,97 tehnovõrgu kulgemine kaitsevööndis lahtisel kaevel

27601:002:0096
Madiseõue

27601:002:0035
27 Rapla-Järvakandi-Kergu tee

63801:001:0078
27 Rapla-Järvakandi-Kergu tee

63801:001:0077
Hiietamme

27601:002:0036
20160 Lokuta-Kõnnu tee

M275

heinapõld

Rapla-Järvakandi-Kergu tee A RV-1

Vaade 2

Lahtine kaeve.
L=223m, 750N , D=160

Riigitee 20160 Lokuta-Kõnnu tee
km 12,74 - 12,92 tehnovõrgu kulgemine kaitsevööndis lahtisel kaevel

63801:001:0077
Hiietamme

Lokuta-Kõnnu tee

27601:002:0036
20160 Lokuta-Kõnnu tee

27601:002:0044
Kõrtsi

27601:002:0054
Raku

Tingmärgid Projekteeritud

- 1W2 1W2 — Projekteeritud 15 kV maakaabelliin torus lahtisel kaevel
- 1W2 1W2 — Projekteeritud 15 kV maakaabelliin torus kinnisel kaevel
- Demonteeritav 10 kV õhuliin
- Katastriüksuse piir

Tingmärgid olemasolevad

- Katastripiir
- Ol.ol 0,4 kV ohuliin
- Ol.ol 15 kV ohuliin
- S S S — Ol.ol sidetrass
- D D D — Ol.ol Drenaaž

Projekt	VÄNDRA-VILUVERE Saeveski HL 10kV fiidri rekonstrueerimine, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond				Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001	Joonis	Asendiplaan vaade 1 ja 2			Joonise nr	IP6769-1
Projekteeris	J.Hövel			53051974	Mõõtkava	M 1:500
Kontrollis					Staadium	Tööprojekt
					Keel EST	Leht 2 / Lehti 9