Kalju
93401:001:0051

Kütte
93401:001:0075

Kuivati
93401:001:0111

Saaretare
93401:001:0571

Järve
93401:001:0737

Saekaatriesise
93401:001:0118

Lobatka-Värska metskond-Verhulitsa tee lõik 4
93401:001:0354

Proj. 10 kV kaabel AHXAMK-W 3*240 /35 nr.
KPL244285, L=499 /525 m torus D=160 mm

Proj. 10 kV kaabel AHXAMK-W 3*240 /35 nr.
KPL244286, L=717 /756 m torus D=160 mm

Proj. 10 kV kaabel AHXAMK-W 3*240 /35 nr.
KPL244286, L=718 /756 m torus D=160 mm,
lahtise kaeve lõigus sügavusel min. 1 m.
Täitematerjali katta Saaretare kinnistul kaevikU
pealmihe kiht ca 30 cm kasvupinnasega.

Demonteeritav 10 kV ÕL

Demonteeritav ÕL mast koos tugedega

Demonteeritav ÕL mast

Lahtise kaeve lõigus sügavus
1,2 m, torus 750 N

Puurimine sügavusel 1,5 m
kraavi kõrgusest kõrgemal

Puurimine sügavusel 1,5 m
kraavi kõrgusest madalamal

Puurimine sügavusel
kraavi põhjast

Puurimine sügavusel 1,5 m
kraavi kõrgusest kõrgemal kõrgusel pikkus

Puurimiskaevik

Kaabli ühendus alajaama
välisseinal läbiviikisolaatoritele

Kaabel mata pole

Kõrgtasemel ristumisel kaabel 0,5 m altpoolt

Kõrgtasemel ristumisel kaabel 0,5 m altpoolt

Kõrgtasemel ristumisel kaabel 0,5 m altpoolt

Puurimine sügavusel 1,5 m
kraavi kõrgusest madalamal

Puurimine sügavusel 1,5 m
kraavi kõrgusest kõrgem