



PÄÄSTEAMET

Pärnu Linnavalitsus
linnavalitsus@parnu.ee

Teie 27.06.2025 nr 8-4/7243/2023-18

Meie 09.07.2025 nr 7.2-3.4/4124-1

**Paikuse alevi Keraamika tn 3 kinnistu
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine.**

Austatud Kaido Koppel

Päästeamet jätab kooskõlastamata Ferrysan OÜ poolt koostatud töö nr 1-25 Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Riia mnt 129b ja 131 kinnistute detailplaneeringu järgmisel põhjusel:

1. Planeeringus on määramata ehitistevaheline tuleohutuskuj.
- Alus: Sim määrus nr 17 § 22 lg 2.

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
Lääne päästekomando

+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee

Lääne päästekomando / A.H.Tammsaare pst 61 / 80042 Pärnu / 628 2000 / laane@paasteamet.ee /
www.paasteamet.ee / registrikood 70000585