

	PRODÜKT Tervandit koolihoone ehitusprojekt Tervandit alaväe Kaitsejõu näid EITIS Tarkla etalokind			
	TOODUJA Anilist Muut OÜ Põõ 67-14 Tallinn 10123 Harknusa 12310087			TODUJA
	AS-TERKTO Intet Mass, Kain Koidu, Liist Eist, Eist Kainvi			TERKTO
	TELLUJA Kainja Viialonituitu Pargi 2 (Kainuma EIT14 Tarknusa 77300020			TELLUJA

	tehnopind
	üldkasutatav pind
	märjad ruumid
	abiruumid/panipaigad
	köögiroomid
	personaliruumid
	õpperuumid, algkool
	õpperuumid, põhikool
	aula
	raamatukogu/mediateek
	spordiruumid

	šahit korrusel	
	šahi läbiviik korruse kohal	
	tuletõkkeseksiooni piirdetarin REI60	
	tuletõkkeseksiooni piirdetarin REI90	
	tuletõkkeseksiooni piirdetarin REI120	
	tuletõkkeseksiooni piirdetarin REI60	
	tuletõkkeseksiooni piirdetarin REI90	
	tuletõkkeseksiooni piirdetarin REI120	
	tuletõkkeseksiooni piirdetarin REI180	
	tuletõkkekardin EI 60	
	ATS keskseade	
	päästemeeskonna infopunkti	
	suitsuemalduse juhtimiskeskus	
	pulberkustuti, asukoht vastavalt SA osale	
	CO ₂ kustuti, elektrikilpides	
	rasvakustuti	5-102-07
	tuletõkke kardina ohutuskuja	
	REI60 tulekõne nõudega katuseosa 8m ulatuses, tagatakse kandekestruktuuriga, läbiviigud vormistada ISO3 nõude kohaselt	
	tuletõkke (vähemalt A2-s1, d0), laius ≥ 500mm läbiviikudel laius 200 mm;	
	- vahtpõlüstüreeniga soojustatud katusalae osadel kasutada vahtpõlüstüreenplaadi asemel kivivillast isolatsiooniplaati PAROC ROB30 ja Paroc ROB 80	
	evakuatsioonihooldi asukoht	5-102-08

	LED valgusti, kinnitatud horisontaalsele ribistele vahele paigaldatud kinnitusplaatide, valgusti pikkus ja paigalduskõrgus vt. varjualuse plaanilt AR-5-105
	LED valgusti algkooi peasisesepäsu konsooli all, süvustatud lakke laudise vahele, valgusti pikkus ja paigalduskõrgus vt. esimese korruse plaanilt
	LED valgusti kinnitatud kõõgi teeninduspäsu varjualuse ribide külge, valgusti pikkus ja paigalduskõrgus vt. varjualuse plaanilt AR-5-105
	LED valgusti evakuatsioonisäsuade kohal kinnitatud fassaadide puitlülisale valgusti pikkus ja paigalduskõrgus vt. 1K plaanilt AR-5-107

Vt. täpsemalt valgustite nöödeid AR-8-310 v01 valisvalgustid-hoone