



TRANSPORDIAMET

Rapla Vallavalitsus
rapla@rapla.ee
Viljandi mnt 17
79511, Rapla maakond, Rapla vald,
Rapla linn

Teie 30.03.2026

Meie 31.03.2026 nr 7.1-2/26/5375-2

Rapla linn Tallinna mnt 50a elektriautode laadimistaristu ehitusteateise kooskõlastamata jätmine

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Rapla maakonna Rapla valla Rapla linna Tallinna mnt 50a kinnistu (katastritunnus 67001:005:0070) elektriautode laadimistaristu (edaspidi tehnovõrk) ehitusteateise nr 2611201/03941 (menetlus nr 536688).

Tehnovõrk on kavandatud riigitee nr 27 Rapla-Järvakandi-Kergu tee km 0,93–0,99 teemaale ja tee kaitsevööndisse.

Ehitusteatis on *Tallinna mnt 50a EV laadimistaristu (EHR kood 221502947)* ehitamiseks.

Ehitusteateise aluseks on „*Tallinna mnt 50a EV laadimistaristu. Tallinna mnt 50a, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond*“ projekt (Renewable Power Consulting OÜ, töö nr RPC2605).

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist projektis ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3 ja § 99 lg 3 ning lähtudes kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **jätame ehitusloa kooskõlastamata** ning esitame alltoodult oma selgitused ja põhjendused:

1. Transpordiamet on 17.03.2025 kirjaga nr [7.1-2/25/3631-3](#) kooskõlastanud Enersense AS poolt koostatud tööprojekti töö ENS-25-018 „*Tallinna mnt 50a liitumine madalpingel, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond LC3190*“, kus liitumiskilp LK232534 on kavandatud Tallinna mnt 50a (67001:005:0070) kinnistule, hoonest 2,21 m kaugusele (vt joonis 1).



Joonis 1

Ehitusteateise aluseks olevas projektis on märgitud liitumiskilp LK232534 olemasolevana ning rajatuna riigitee maaüksusele (vt joonis 2).



Joonis 2

Palume täpsustada, kas liitumiskilp on reaalselt paigaldatud asendiplaanil märgitud asukohta ning mitte vastavalt varasemalt Transpordiameti poolt kooskõlastatud projektiga kavandatud asukohta.

2. Asendiplaani kirjanurgas olev projekti nimetus ei vasta tiitellehel olevale nimetusele. Palun ühtlustada.
3. Asendiplaanil ei kajastu projekti numbrit. Palun täiendada.
4. Edastada asendiplaani joonis .dwg formaadis.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Matson

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: asendiplaan

Annika Matson

54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee