

2825305
 Tammiste raudtee T3, Pärnu linn, Pärnu maakond
 62516:001:0005
 M 1:500



TINGMÄRGID

- Gd — PROJEKTEERITUD D-KATEGOORIA GAASITORUSTIK DN250
- Gd — PROJEKTEERITUD D-KATEGOORIA GAASITORUSTIK DN250 HÜLSIS
- Gd — PROJEKTEERITUD D-KATEGOORIA GAASITORUSTIK DN250 HÜLSIS, PAIGALDATAKSE KINNISEL MEETODIL
- HÜLSI TUULUTUSTORU
- MÄRKETULP
- Gd — OLEMASOLEV D-KATEGOORIA GAASITORUSTIK
- x-x-x-x Gd x-x-x-x- DEMONTEERITAV JA UTILISEERITAV D-KATEGOORIA GAASITORUSTIK
- PROJEKTEERITUD D-KATEGOORIA GAASITORUSTIKU KAITSEVÖÖND
- Gd — PROJEKTEERITUD STARDI- VÕI VASTUVÖTU ŠAHT
- 2W1 — PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU JA PERSPEKTIIVNE MAAKAABEL
- 2W1 — PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU JA PERSPEKTIIVNE MAAKAABEL, PAIGALDATAKSE KINNISEL MEETODIL
- .-.- Gd -.-.- PROJEKTEERITUD RIBAJUHTLATT
- ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE ALA

Rajatise tehnilised andmed:
 Kasutusõiguse ala: 221,6 m²
 Kasutusõiguse ala ulatus torustiku teljest: 5,0 m mõlemale poole
 Kasutusõiguse ala ulatus perspektiivsest maakaablist: 1,0 m mõlemale poole.
 Torustiku pikkus: 22,2 m
 Perspektiivse maakaabli pikkus: 22,2 m
 Koostas: Tõnu Sirkas, Scanweld AS

...
...
Muud. nr.:	Kuupäev:	Teostaja:	Muudatuse kirjeldus:
Tellijä: AS Elering		Töö nimetus: Gaasitorustike ümberehitus Pärnu kaubaterminali alal	Töö nr.: P3501 Staad.: TP Mõõt: 1:500
Proj.:	Tõnu Sirkas		Leht: 1 / 1
Kinnitas:	Tõnu Sirkas		Kuup.: 16.03.26
Projekteerija: Scanweld AS Scanweld Address: Aiandi tee 21, 74001 Viimsi Tel.: +372 600 8981 e-post: scanweld@scanweld.ee MTR: GT10393880-0001		Joonise nimetus: IKÖ_62516:001:0005	
Dokumendi tähis:			
Elering:	P3501_IKO6_2506_v2		
EHR:	P3501_TP_GV-9-07_v02_IKO6		