



TERVISEAMET

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
info@ttja.ee

Teie: 11.11.2025 nr 16-7/23-03422-095
Meie: 02.12.2025 nr 9.3-1/25/9109-2

Elering AS EstLink 3 Eesti-Soome elektriühenduse merekaabli hoonestusloa taotluse muutmise taotlus

Esitasite Terviseameti lääne regionaalosakonnale arvamuse avaldamiseks Elering AS EstLink 3 Eesti-Soome elektriühenduse merekaabli hoonestusloa taotluse muutmise taotluse.

Elering AS (registrikood 11022625) esitas 02.02.2024 TTJA-le hoonestusloa taotluse EstLink 3 Eesti-Soome elektriühenduse merekaabli paigaldamiseks Soome lahte. TTJA algatas 25.07.2024 otsusega nr 1-7/24-252 kavandatavale tegevusele hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise (KMH). EstLink 3 merekaabli KMH programmi avalik väljapanek toimus 31.03.2025-21.04.2025.

Lähtudes KMH programmi avaliku väljapaneku raames laekunud tagasisidest, esitas Elering AS 16.10.2025 kirjaga nr 1.1-20/2025/878 TTJA-le hoonestusloa taotluse muutmise taotluse (täiendatud 29.10.2025 ja 07.11.2025).

Koostöös ekspertide ja asjaomaste asutustega (sh Eesti Geoloogiateenistus) läbi viidud analüüsides tulemusel selgus, et esialgne merekaabli trassikoridor kulgeks läbi keeruka geoloogilise piirkonna Osmussaare loodenurgas, kus geoloogilised iseärasused võivad märkimisväärselt komplitseerida kaabli rajamist, suurendada paigaldusriske ning tuua kaasa stabiilsusprobleeme seoses võimalike aluspõhjaliste varingutega. Lisaks kuulub piirkond Eesti kõige seismiliselt aktiivsemate alade hulka. Hoonestusloa taotluse muutmise taotluse kohaselt hõlmab kavandatav muudatus merekaabli trassi nihutamist loodesse, et merekaabel kulgeks alal, kus merepõhi on ühtlasem ning tehniliselt paremini läbitav. Lisaks on merekaabli randumiskoht muudetud lehtrikujuliseks, et hoonestusloaga koormatav ala läheks kokku Vabariigi Valitsuse 08.05.2025 korraldusega nr 83 algatatud EstLink 3 Rehemäe-Aulepa maismaaosa riigi eriplaneeringu alaga. Eesti-Soome piiril on merekaabli ots samuti muudetud lehtrikujuliseks. Ülejäänud muudatused (väikesed kõrvalekalded trassil) nähti ette selleks, et mööduda merepõhjas asuvatest looduslikest objektidest (nt rahnud), mis võivad kaabli rajamist takistada.

Terviseameti lääne regionaalosakond on tutvunud esitatud materjalidega ning ei esita vastuväiteid Elering AS EstLink 3 Eesti-Soome elektriühenduse merekaabli hoonestusloa taotluse muutmise taotlusele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristel Kallaste
menetlusgrupi juht