



TRANSPORDIAMET

Aivar Tammeveski
AS Tariston
Aivar.Tammeveski@tariston.ee
Toompuiestee 35
10149, Tallinn, Harju maakond

Teie 10.07.2025

Meie 10.09.2025 nr 7.1-2/25/1849-6

**ÜVK projekti muudatuse kooskõlastamine
riigitee nr 12126 maaüksuse piires ja tee
kaitsevööndis**

Kooskõlastamiseks esitatud projektis on ette nähtud torustike paigaldamine riigitee maaüksuste piires ja tee kaitsevööndis: Projekti eesmärgiks on Männamaa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) torustike rajamine ja rekonstrueerimine.

Ristumine riigiteega nr 12126 Käina-Ühtri-Aadma-Kuriste tee km 8,08 lahtisel meetodil, kaitsetorus; km 7,94-8,22 tehnovõrgu kulgemine teemaal; km 7,90-7,94; 8,22-8,26 tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis.

Transpordiametiga varasemalt kooskõlastatud projekti kohta vormistatud muudatus hõlmab ainult teelõiku km 8,08 paigaldustehnoloogia osas ning torustike paiknemine ei ole muutunud. Muudatus oli vajalik, kuna torustiku paigaldamist kinnisel meetodil teostada ei õnnestunud. Põhjuseks on piirkonna keeruline geoloogiline koostis.

Muus osas jääb kehtima Transpordiameti 11.02.2025 kirjaga nr 7.1-2/25/1849-3 antud kooskõlastus

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 3, **kooskõlastame OÜ Alkranel** Töö nr: 04-09-24-VK/1 „Männamaa küla veemajandustaristu rekonstrueerimine ja laiendamine“ *muudatuse*. Tööprojekt. Männamaa küla, Hiiumaa vald, Hiiumaa. Juhime tähelepanu, et kooskõlastuse objektiks on ainult projektis sisalduvad ÜVK rajatised ja muudele projekti asendiplaanil toodud ehitistele see ei laiene.

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada järgneva informatsiooni ja nõuetega:

1. *Sõidutee katend tuleb taastada vastavalt AS-04 joonisele (lisatud manusena)*
2. *Lisaks tuleb arvestada Transpordiameti märkustega:*
 - 3.1 *Pealmine kiht AC 16 surf 70/100 (lubjakivikillustikuga $\leq LA 35$) ei sobi (soolatatav lõik), peab olema tardkiviseguga.*
 - 3.2 *Vana katte osa tuleb tasandada pinnasega.*
 - 3.3 *Teekate tuleb taastada 40 m pikkuselt (vanade pöörderaadiusteni)*
3. *Tehnovõrgu omanik peab esitama Transpordiametile garantiikirja kehtivusajaga 5 aastat, milles kirja väljastaja tagab ehitustööde tõttu tee ja riigitee maale tekkinud võimalike kahjustuste likvideerimise oma kuludega.*

4. Järelevalvet „Ehitusseadustiku“ ja „Liiklusseaduse“ ning esitatud nõuete täitmise üle riigitee ja selle kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet sama seadusega kehtestatud korras.
5. Kooskõlastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/või kaitsevööndis tuleb projektlahendus Transpordiametiga uuesti kooskõlastada.

Käesolev kooskõlastus tugineb eeldusele, et huvitatud isik ja projekteeritava tehnovõrgu omanik on nõus projekti realiseerimisel arvestama kõigi Transpordiameti 11.02.2025 kirjaga nr 7.1-2/25/1849-3 esitatud ettepanekute ja nõuetega ning lugeda tööprojekti 04-09-24-VK/1 lahutamatuks osaks.

Kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gunnar Mägi

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: 04-09-24-V-1 katte taastamine AS-04

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee