

Inge Kurisoo

From: Martti Sikka <martti@kesklinnakvh.ee>
Sent: neljapäev, 18. märts 2021 09:45
To: Inge Kurisoo
Cc: andres.raa12@gmail.com
Subject: Re: Ettekirjutuse täitmise tõendamine
Attachments: 20210317_164122.jpg; 20210317_164420.jpg; 20210317_164315.jpg; 20210317_164007.jpg

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Tegin eile pistelise kontrolli maja trepikodades. Tegin paar pilti (lisana)

Kahe kohas tuvastasin rikkumise ja neile korteri omanikele ka kirjutan. Olid jälle asjad tekkinud. Vahepeal oli juba olukord 95% rahuldav :)

Võtmeta avatavus ei ole tagatud. Ukse käivad lahti võtmega. Kõigil korteri omanikel on olemas vastas ukse võti ja vastupidi. Kunagi kui hakkame mõtlema uste vahetusele, siis plaanime ukse teha avatavaks ATS häire signaali korral.

Parimat,
Martti

Kontakt Inge Kurisoo (<Inge.Kurisoo@rescue.ee>) kirjutas kuupäeval R, 12. märts 2021 kell 10:17:

Tere,

Päästeamet on koostanud ettekirjutuse 17.04.2018 nr 6.2/736 KÜ Õismäe tee 10 (80027036), aadressiga Õismäe tee 10, Tallinn, Harjumaa

1. Eemaldada trepikojast evakuatsiooniteelt evakuatsiooni takistavad esemed (täitmise tähtaeg: 30.06.2018)
 2. Eemaldada trepikojast evakuatsiooniteelt põlevmaterjal (täitmise tähtaeg 30.06 .2018)
 3. Tagada hoone korruste evakuatsiooniteedel asuvate evakuatsiooniuuste võtmeta avatavus (täitmise tähtaeg : 31.12.2018)
 4. Tagada hoones nõuetekohaste tuletõkkeseksioonide moodustamine (täitmise tähtaeg : 01.01.2024)
4. juuli 2018 saadetud kirjas tõendate, et olete täitnud ettekirjutuse punkti 2.

Palun tõendage ettekirjutuse täitmine hiljemalt 16. märts 2021 välja arvatud ettekirjutuse punkt 4, mille täitmise tähtaeg saabub 01.01.2024

Inge Kurisoo

ohutusjärelvalve büroo

juhtivinspektor

mob: +372 5386 6284

inge.kurisoo@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

|

www.rescue.ee

<http://www.facebook.com/paasteamet>



OLE KANGELANE  **KAN**