





Päma:(Jõhvi)



$I_k = 505A$
 $\Delta U = 1,7\%$

Tüüpskeem 1A 63A
LK230398
(vundamendil)



TINGMÄRGID

- Projektteeritud seadmed
- Projektteeritud 0,4kv maakaabel
- Projektteeritud maanduspalgaldis
- Olemasolevad seadmed
- Olemasolevad kaablid

Projekt:

Ida-Virumaa, Alutaguse vald Uskula Männiku kinnistu elektriliitumine

Joonis:

Elektriskeem	
Projekteeris	Erki Pääro
Kontrollis	Priit Mürsepp

AS Connecto Eesit
Registrikood: 1072319
Tuisu tn 19, 11314 Tallinn
tel. 606 3100
info@connecto.ee
www.connecto.ee

CONNECTO

Tellija:	Elektrilevi OÜ
Töö nr:	LC1763
Joonise nr:	LC1763-2
Möötkava:	- Leht
Stadium:	TP 1 1