

Kaabel MPL449071 (AXPK 4G120, L=3 / 6m, muhv-JK), LAI 6:JK61216 - JK72372.
 Kaablid kogu pikkuses kaitsetorus 450N D110, L=3m, min 0,7m sügavusel
 Kaabel MPL449070 (AXPK 4G25, L=3 / 6m, JK-muhv) JK72372 - Lai tn 9.
 Kaablid kogu pikkuses kaitsetorus 450N D75, L=3m, min 0,7m sügavusel

Projekteeritud jaotuskilp JK72372 ja Lai tn 5 liitumiskilp LK241319 (1-arvestiga). JK-st taastada kaabli ühendused. LK-sse ühendada tarbija poolt paigalda kaabli kaitsetoru.

Taastada kõnnitee betoonplaadid 5m ulatuses.

Kaabel MPL449072 (AXPK 4G25, L=2 / 5m, JK-muhv), JK72372 - Lai tn 3.
 Kaabel kogu pikkuses kaitsetorus 450N D75 L=2m, min 0,7m sügavusel

Tööst välja jääv 0,4 kV maakaabel

Lai tn 5
18301:003:0037


reg nr 27013
muinsuskaitseala "Haapsalu muinsuskaitseala"

Lai tn 3
18301:003:0038

Lai tn 4
18301:003:0560

Lai tänav
18301:003:0042

Tööd teostatakse muinsuskaitseala "Haapsalu muinsuskaitseala" (reg-nr 27013) alal ja kaitsevööndis.



MÄRKUSED:

- Projekt on koostatud lähtuvalt Imatra Elekter AS lähteülesandest nr LT-34899L.
- Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud geodeetilist alusplaani: koostaja - Geoalus OÜ; töö nr 26-G210, 06.2026 (Koordinaadid L-EST97; kõrgused EH2000 süsteemis)
- Kaablite paigaldamisel teiste tehnoarajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnoarajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
- Kaablite ristumisel teiste tehnoarajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.

Projekt:	Lai tn 5 liitumispunkti asukoha muutmine Haapsalu linn, Lääne maakond	Tellijä:	Elektrilevi OÜ
Joonis:	Asendiplaan	JTK034	
<p> <small> OÜ Perilekt Registrikood: 14782163 Kodara 24, Palkuse, Pärnu tel 56567694 MTR nr. TEL003573 </small> </p>	Projekteeris	K. Lillepõld	Joonise nr: EL-01
	Kontrollis	K. Lillepõld	Mõõtkaava: A3 1:100
Stadium: tööprojekt			1 1