



1 Lõige CC  
1 : 100

- KL1 - katuslagi / 500mm / U=0.09W/m²C**  
PVC Protan SE 1,6mm tumehall  
Liugkiht/armeeritud kangas  
Soojustus EPS 60 Silver 350mm  
Kalded vahtpolüstürool  
Aurutõke SBS  
R/b õõnespaneel 265mm  
Viimistlus vt. sisekujundus
- VL1 - vahelagi / 420mm / U=0.55W/m²C**  
Põrandakate 20mm vt.sisekujundus  
R/betoon C25/30 80mm  
Polüetüleenkile 0,2mm  
Jäik min.villapaat Isover Ol-A 20+30mm  
R/b õõnespaneel 265mm  
Viimistlus vt. sisekujundus
- P1 - põrand pinnasel U=0.11W/m²C**  
Põrandakate vt.sisekujunduse projekt  
Armeeritud betoon C25/30, kütetorustikuga 100mm  
Radoonitõkke kile (jätkukohjad teipida)  
Vahtpolüstüreen EPS100 300mm  
Tihendatud liivataide  
Tihendatud täitepinnas
- T1 - terrass**  
Termotöödeldud terrassilaud 140x28mm s 148mm  
Tuulutusklamber  
Laak sügavimmutatud 50x150mm s 450mm  
Reguleeritav terrassijalg  
Betonplaat 400x400x60 iga jala all

- VS1 - välissein / 480mm / U=0.10W/m²C**  
R/betoon 80mm  
Soojustus 200mm Kingspan Kooltherm K20 v analoog 0,021W/mK  
R/betoon 200mm+siseviimistlus
- VS2 - soklisein / 480mm / U=0.17W/m²C**  
R/betoon 80mm  
Soojustus 200mm EPS 120 perimeeter pluss / 0,035 W/mK  
R/betoon 200mm
- S1 - sein / 200mm /**  
viimistlus+armeeritud betoon 200mm+viimistlus
- S2 - sisesein / 150mm /**  
viimistlus+kergplokk 150mm+viimistlus
- S3 - sisesein / 200mm /**  
viimistlus+kergplokk 150mm+viimistlus
- S4 - leiliruumi vooder 100mm**  
Voodrilaudis  
Roovitis  
Roovitis / 50mm soojustus -Kingspan Sauna-Satu
- Avataidete keskmine (v.a. garaažiuks)**U=0.8W/m²C**  
garaažiuks Hörmann LPU 67 Thermo**U=1.0 W/m²C**

28	Muudetud aknaid ( jaotust, avanemist).
18	Hoone 2.korruse katuseääris ehk parapett on kavandatud 10cm kõrgem. Hoonekõrgus muutub +10cm.
7	KRT 1 Garaaži uks on tehtud 200mm madalam.
NR	Muudatus
<b>ARHITEKTIBÜROO TAHUKAS</b> <small>TAHUKAS OÜ Kalevi 4-17 Tartu 51010 Estonia tel.+372 5018098 tahukas@gmail.com</small>	
<b>Objekt: Kaksikelamu / Ehitusluba nr. 2412271/05436 - muudatusprojekt</b>	
<b>Aadress: Lõuka tn 15, Haabersti LO, Tallinn, Harjumaa</b>	
<b>Tellija: Mikk Kadarik</b>	
<b>Joonise nimetus: Lõiked</b>	
<b>Juhataja: Andres Kadarik</b>	
<b>Arhitekt: Andres Kadarik</b>	
<b>Töö nr: 211021</b>	
<b>Projekti osa: Arhitektuur</b>	
<b>Projekti staadium: PP/Muudatusprojekt</b>	
<b>Joonise nr: AR-6-05</b>	
<b>Muudatus: 28</b>	
<b>Möötkava: 1 : 100</b>	
<b>Kuupäev: 10.01.2026</b>	