



Pos.nr	Nimetus	Kogus
1	Mahuti ID2400, V=35m³, HDPE	1 kmpl
2	Teenindusava D760 PE100, soojustatud	1 kmpl
3	PE100 luuk Ø760, soojustatud	1 kmpl
4	Kaabli läbiviik PE100, SDR17, De50	1 kmpl
5	Nivooandur	1 kmpl
6	Täitetoru PE100 De63 SDR17	1 kmpl
7	Imitoru De160 SDR17 PE100	1 kmpl
8	Betoonist ankurdusplaat + ankurdusrihmad (min 3tk mahuti kohta)	1 kmpl
9	De110 PE100 tuulutustoru	1 kmpl

MÄRKUSED:

- Joonis on Seletuskirja ja selle lisade lahutamatu osa.
- Kõik sisendused mahutisse tihendada veetihedaks.
- Kõik mahtude loendis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti.
- Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesolava projekti joonistel ja selgitustes.
- Mahutid ankurdada vastavalt Tootja juhiste.
- Hüdrandi liides peab olema Storz 125.

HeKa Projekt Registrikood: 12543527 MTR nr: EEP002895 http://www.hekaprojekt.ee/ kadi@hekaprojekt.ee Tel: +372 51 24 123		Töö nr 24-155-2	Joonise nr VK-7-02
Tellija: Karin Berg		Projekti nimetus Virtsu park 4 maaüksuse detailplaneeringu alale veevarustuse ja kanalisatsiooni rajamine	
Kontrollis: Kadi Rajala-Pihl		Objekti asukoht: Virtsu alevik, Lääneranna vald Pärnu maakond	Staadlum Põhiprojekt
Projekteeris: Kadi Rajala-Pihl		Joonise nimetus Tuletõrjevõhoidla skeem	Möötkava
Koostatud / trükitud: 04.07.2025	04.07.2025		