


MÄRKUSED:

1. Maanduspaigaldamise takistus $R_m \sim 30 \text{ Om}$.
2. Ehitaja mõõtmiste teel selgub, kui palju lisavardaid on vaja veel lisade, et saavutada nõutava maandus takistuse väärtust.

Töö nr	Stadium	Projekti osa-joonise nr	Muudatus	Mõõtkava	Joonise nimetus
0525_TP_EL	TP	EL-010			Kilbi maandusskeem
Töö nimetus: Jõhvi viadukti dekoratiivvalgustuse projekt.					
Aadress: Kruusa tn 20, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond					Fail 0525_TP_EL-5-06_Kilbi_maandusskeem.pdf
Juhataja	S. Vinnikov			11.09.2025	 A.V.R. ELEKTER OÜ Ehitajate 128 Kohtla-Järve, 30222 Tel.: +372 33 77710 E-post: info@avr.ee
Vastutav	A. Shpakovskii			11.09.2025	