

ÕLIPÜÜDUR ENS 15/45 LM



MÖÖDAVOOLU JA 1,5 M³ LIIVA-MUDAPÜÜDURIGA

Puhastatav vooluhulk 15 l/s, arvestuslik vooluhulk 45 l/s.

h = sisendtoru sügavus maapinnast

h = 1780 mm

Märkused: **Mahuti tuleb ankurdada ja paigaldada vastavalt tootjapoolsetele juhistele**



1	Püüdurikorpused	klaasplast	Ø1500, L=4200	1
2	Sisend-/väljundtoru	PVC	De315	2
3	Õhutustoru ühenduskoht	PVC	De110	1
4	Õlikihi eraldamise toru	PVC	De160	1
5	Settekambri tühjendustoru	PVC	De200	1
6	Luuk	malm	Ø200, 40 t	1
7	Luuk	malm	Ø600, 40 t	1
8	Hoolduskaev	klaasplast	Ø800/600	1
	HK 1 (vali sobiv-x)	<input type="checkbox"/>	h= 900-1300	
	HK 2	<input type="checkbox"/>	h=1300-1700	
	HK 3	<input checked="" type="checkbox"/>	h=1700-2100	
	HK 4	<input type="checkbox"/>	h=2100-2500	
9	Alarmseade (vali sobivad andurid-x)	<input checked="" type="checkbox"/>	õlikihi anduriga	1
		<input type="checkbox"/>	settekihianduriga	
		<input checked="" type="checkbox"/>	paisutusanduriga	
10	Andmedastusseade (vali-x)	<input checked="" type="checkbox"/>	SMS-alarm	1
11	Õli-bensiinikihi maht (kõrgus 150 mm)		750 dm ³	
12	Sette maht		1500 dm ³	
13	Kasulik maht		5360 dm ³	
14	Koalisaator			1
15	Möödavoolumüüri			1
16	Sadul hoolduskaevule			1

Objekt:	HÄÄDEMEESTE KONSUM I COOP EHTUSPROJEKT PÄRNU MNT 40, HÄÄDEMEESTE, PÄRNUMAA	PRONTEX OÜ Registrikood 14841002 Mtr EEP004316 tel: +37255597409 e-mäll: denissvesselov@gmail.com Sääse 12, Tallinn, Harjumaa
Tellijä:	RESHAPE OÜ	
Joonis:	ÕLIPÜÜDURI ÕLP-1 SKEEM	Kuupäev: 13.09.23 Osa: VK
Projekteerija:	DENISS VESSELOV	Töö number: 23-64 Staadium: PP
Vastutav spetsialist:	DENISS VESSELOV	Joonise number: VK-08 Mõõtkava: