




Kaablite paigaldus lahtises kaevises



Haljasala katte taastamine



Teeserva taastamine "Kentsi paisjärv" maaüksuse mahaõidutee ääres



MÄRKUSED:

1. Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis tööde teostamisel juhendada Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrusest nr 73 "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded".
2. Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" (Majandus- ja taristuministri 03. 08. 2015.a. määrus nr 101).
3. Murukatte taastamisel peab kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 4-7.5), ei tohi sisaldada taimede kahjulikke jäätmekid ning on tihendatav. Murualadest läbimineku tihendada kaevises tagasitüüde kihtide kaupa ja maapind tasandada ja tihendada selliselt, et ei tekiks vajumisi ja vee loikusid. Arvestada kaevetrassi järelvajumisega. Erakinnistutel täpsustada murukatete taastamise lahendused vastavalt kooskõlastuse tingimustele.
4. Pealiskatted ehitada vastavalt katete ristlõigete joonistele. Katete taastamisel arvestada olemasolevat vertikaalplaneeringut.
5. Tööpiirkond tuleb puhastada ehituspahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms- taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.
6. Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
7. Tööd tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
8. Murukatte taastamise orienteeruvad mahud - 51m²

Geoalus, töö GEO034_10-24, koostatud LEONHARD-WEISS OÜ poolt 25.10.2024.a
 Katastripiirid Maa-ameti andmebaasist 25.10.2024.a seisuga.
 Koordinaadid L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt		Lahe kinnistu elektriliitumine. Annikoru küla Elva vald Tartu maakond.				Tellija Elektrilevi OÜ	
Joonis		Katete taastamise asendiplaan				Töö nr	LC2108
Projekteeris		A. Mee	29.10.2024	511 9005	Joonise nr	EL-4-02	
Kontrollis		A. Mee	29.10.2024	511 9005	Mootkava	M 1: 500	
Projekti juht		-	-	-	Staadium	Tööprojekt	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348						Keel	Leht
						EST	1
						Leht	1