



TARBIJAKAITSE JA  
TEHNILISE JÄRELEVALVE  
AMET

Nimekirja alusel

01.04.2025 nr 16-12/25-02553-023

**Teade Ülemiste-Muuga kontaktvõrgu  
rajamise ehitusloa menetluses  
keskkonnamõju hindamise algatamata  
jätmise kohta**

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsustajana teatab, et on jätnud algatamata oma 28.03.2025 otsusega nr 16-12/25-02553-022 Ülemiste-Muuga kontaktvõrgu rajamise ehitusloa menetluses keskkonnamõju hindamise (KMH).

Kavandatava tegevuse eesmärk on rajada kontaktvõrk 1520 rööpmelaiusega rööbasteele trassil Ülemiste-Muuga. Raudteelõik Ülemiste - Muuga ei ole praegu elektrifitseeritud. Eesti Raudtee infrastruktuuri elektrifitseerimise projekt hõlmab uue 1x25 kV, 50 Hz kontaktõhuliini süsteemi paigaldamist Ülemiste – Muuga raudteelõigul. Uue kontaktvõrgu rajamiseks tuleb paigaldada järgmised põhielemendid: vundamendid, mastid ja põiktalad, konsolidid, kontaktvõrk ja kontaktvõrgu juhtmed, pingutusseadmed, keskandurdus, negatiivne fiider, maandusjuhe, liigpingepiirikud, maandus, lülitussõlmed jne.

KMH jäeti algatamata, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikest 2 punktist 22, § 9 lõikest 1, § 11 lõigetest 2<sup>2</sup>, 2<sup>3</sup>, 4, 8, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 15 punktist 8 ning eelhinnangust tulenevatest järeldustest. Piiriülest keskkonnamõju hindamist ei algatata.

Arendaja on aktsiaselts Eesti Raudtee (registrikood: 11575838, aadress Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 60/2, 10412; kontaktisik Sergei Andrejev, e-post: sergei.andrejev@evr.ee).

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik: Camilla Kastein, e-post: camilla.kastein@ttja.ee, telefon: 667 2065).

KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda TTJA dokumendiregistris aadressil <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/> otsides dokumenti registreerimise numbriga 16-12/25-02553-022.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Liina Roosimägi  
ehituse tegevusõiguse talituse juhataja

Camilla Kastein +372 667 2065  
camilla.kastein@ttja.ee