



Nimekirja alusel

28.12.2022 nr 16-7/22-04713-023

**Teade hoonestusloa menetluse ja  
keskkonnamõju hindamise algatamise  
kohta OÜ Utilitas Wind veekaabelliini  
paigaldamiseks Liivi lahte**

Teavitame, et Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) on oma 22.12.2022 otsusega nr 1-7/22-473 algatanud hoonestusloa menetluse koos keskkonnamõju hindamisega OÜ Utilitas Wind 11.04.2022 esitatud ja 12.08.2022 täiendatud hoonestusloa taotlusele veekaabelliini paigaldamiseks Liivi lahte Saare-Liivi meretuulepargi põhivõrguga ühendamise eesmärgil.

Taotluse kohaselt on kavandatava veekaabelliini orienteeruv pikkus sõltuvalt konkreetsest randumispunktist ca 25 km ning veekaabelliini koridori laiuks merele on arvestatud ca 6 kuni 20 m, sõltuvalt kaablite omavahelisest kaugusest ja paigutusest. Veekaabelliini sügavus vastab merepõhja sügavusele. Veekaabelliinina paigaldatakse hinnanguliselt kuni 6 ca 50 cm läbimõõduga ühises armeeritud kestaga kolmesoonelist või kuni 18 ca 25 cm läbimõõduga armeeritud kestaga ühesoonelist kuni 400 kV kaablit. Veekaabelliini ehitisealune pindala on hinnanguliselt ca 0,15-0,5 km<sup>2</sup>. Veekaabelliini hoonestusloa taotlusega hõlmatav koormatava ala maksimaalne pindala on hinnanguliselt ca 39,7 km<sup>2</sup>.

Taotlus ja sellega seotud dokumendid on registreeritud TTJA avalikus dokumendiregistris <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/>, registreerimise nr 16-7/22-04713.

Keskkonnamõju hindamine algatati keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 lg 1 p 1 ja p 2, § 6 lg 1 p 5 § 11 lg 3, 8 ja 11, § 12 lg 1 ning veeseaduse § 219 lg 1 ja 7 alusel. 22.12.2022 otsusega nr 1-7/22-473 algatatud keskkonnamõju hindamise menetlus liidetakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 11 lõike 7 alusel 23.12.2021 otsusega nr 1-7/21-521 algatatud Liivi lahte kavandatava Saare-Liivi meretuulepargi rajamise keskkonnamõju hindamise menetlusega. Keskkonnamõju hindamise käigus viiakse läbi otsuses välja toodud uuringud.

Arendaja on OÜ Utilitas Wind (registrikood: 16171123), kontaktandmed: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 19/1, 10145, e-post [utilitaswind@utilitas.ee](mailto:utilitaswind@utilitas.ee).

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Merilin Kraun, e-post

merilin.kraun@ttja.ee, telefon 6672039).

Hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis aadressil Endla 10a, Tallinn (etteteatamisel) või elektrooniliselt TTJA avalikus dokumendiregistris, <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/view/801220>.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Priit Pallu

ehitus- ja raudteeosakonna juhataja

Lisad: Adressaatide nimekiri

Merilin Kraun +372 667 2039

merilin.kraun@ttja.ee