



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Narva

28.11.2017 nr 7.2-6.4/2319

Sunnivahendi rakendamise edasi lükamine ja ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine

20. novembril 2017. aastal on Päästeameti Ida päästekomandokesele laekunud põhjendatud taotluse 31.01.2017 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/175 punkti nr 6 täitmise tähtaja pikendamiseks ja sellega kaasnenud sunnivahendi rakendamise edasi lükkamiseks kaheks kuuks.

Punktiga nr 6 kohustasime adressaati evakuatsiooni tagamiseks rajada kohviku II korrusele kaks evakuatsioonipääsu või viia kohviku keerdtrepp evakuatsioonipääsule esitavate nõuetega vastavusse ning rajada kohviku II korrusele teine evakuatsioonipääs. Punkti täitmise tähtaeg on 30.11.2017 ning punktiga kaasnes sunniraha hoiatus summas 700,00 (seitsesada) eurot.

Päästeameti Ida päästekomandokese peab vajalikuks selgitada, et tegemist on jõustunud ettekirjutusega, mida ei ole vaidlustatud ja mis on selle adressaadile täitmiseks kohustuslik. Sunniraha rakendatakse, kui haldusorgani ettekirjutus jäetakse sunniraha hoiatuses märgitud tähtaja jooksul täitmata. Antud asjas on hoiatuses märgitud tähtaeg saabumas ja adressaat teavitas, et ettekirjutuse punkt nr 6 jäetakse hoiatuses märgitud tähtaja jooksul täitmata.

Sunniraha on oma olemuselt preventiivse iseloomuga mõjutusvahend, seega ei ole Päästeameti Ida päästekomandokese eesmärgiks iseenesest sunniraha rakendamine. Sunnirahaga soovitakse saavutada olukord, et isik täidaks oma seadusjärgse kohustuse, käesoleval juhul konkreetselt, et ta täidaks talle antud ettekirjutuse ja sellega tagaks tuleohutuse. Arvestades taotluses väljatoodud põhjendust, tõdeb Päästeameti Ida päästekomandokese, et kindlasti on eesmärgipärasem kasutada rahalisi vahendeid ehitise tuleohutusnõuetega vastavusse viimiseks kui sunniraha tasumiseks.

Asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 8 lg 2 kohaselt võib ettekirjutuse teinud haldusorgan sunnivahendi adressaadi põhjendatud taotluse alusel sunnivahendi rakendamise edasi lükata kuni kaks kuud.

Ülaltoodust tulenevalt Päästeameti Ida päästekomandokese

otsustas:

lükata edasi sunniraha rakendamine – kogusummas 700,00 (seitsesada) eurot – kuni

30.01.2018.

Samas jääb kehtima koos ettekirjutuse nr 7.2-6.4/175 punktiga nr 6 kaasnenud sunniraha hoiatus – kui 30.01.2018 jäetakse ettekirjutuse punkt nr 6 täitmata, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha 700,00 (seitsesada) eurot.

Lähtuvalt järelkontrolli tulemustest on haldusorganil võimalik edasise menetluse käigus sunniraha rakendamine tühistada (ettekirjutuses esitatud nõude täielikul täitmisel).

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Ida päästekeskus, Rahu 38, 41532 Jõhvi või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil irina.belik@rescue.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

Ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:
Stekil OÜ, randevuubar@list.ru.

+372 5860 2188

irina.belik@rescue.ee