



PÄÄSTEAMET

Kristiina Ott-Rätsepp  
Harku Vallavalitsus  
harku@harku.ee

12.06.2025 nr 7.2-3.1/2875-1

**Vääna-Jõesuu külas Luige tee 12  
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu  
mitte kooskõlastamine**

Austatud Kristiina Ott-Rätsepp

Päästeamet ei kooskõlasta Vääna-Jõesuu külas Luige tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringut.

Seletuskirjas ei ole viidatud SiM määrusele 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“

Samuti palun täpsustada päästemeeskonna juurdepääsutee võimalused. Kustutustööde ja päästetööde tegemiseks peab juurdepääsutee olema vähemalt 3,5 m laiune sõidutee, mis on soovitatav rajada ringsõiduna. Umbtee puhul peab tee lõpus olema päästesõidukite ümberpööramise võimalus, mis arvestab päästesõidukite pöörderaadiusi (EVS\_812\_7).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kirill Nimtšuk  
Ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Põhja päästekeskus

kirill.nimtsuk@paasteamet.ee