

TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- ~ Rekonstrueeritav õhuliin
- |w| Projekteeritud MP kaabel
- Projekteeritud kaitsetoru 750N
- Projekteeritud kaitsetoru 450N
- Projekteeritud 0,4kV JS
- ←→ Olemasolev MP õhuliin
- ⇄ Olemasolev KP õhuliin
- | Kordusmaandus

Märkused:

- Investeeringuobjekti andmed:
- Demonteerida olemasolev AJ Oru:(Kanepi), asendades see uue MAJ AJ15592 KP õhuliini masti M106, vastavalt joonistele IP6897-1 ja IP6897-3
Taastada olemasolevad MP maakaablite ühendused vastavalt joonistele IP6897-1 ja IP6897-2.
Asendada olemasolev 4x A-35 uue õhuliiniga EX 4x70 vastavalt joonistele IP6897-1 ja IP6897-2.
- Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus. Ristumisel teega, paigaldada maakaabel kinnisel meetodil ning minimaalselt 1,2m sügavuselt või vastavalt ristmevälja joonisele!
- Taastada katted.
- Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
- Olemasolevad MP maakaablite asukohad on orienteeruvad ning võivad erineda tegelikust olukorrast!

Rekonstrueeritav
madalpinge õhuliin
M1 kuni M9
EX 4x70
Trass=361m
L=372m

Demonteeritav AJ
Oru:(Kanepi)

Ilumetsa metskond 15
62101:001:0435

Projekteeritud
maakaabel
AXPK 4x120
Nr: MPLXXXX
Trass=33m
L=45m

Vt. suurendust Pt.1

Suurendus 1 uue MAJ AJ15592
juures M 1:250

Projekteeritud
maakaabel
AXPK 4x120
Nr: MPL422142
Trass=10m
L=14m

Projekteeritud
maakaablid
AXPK 4x120
Nr: MPL422144
MPL422143
Trass=6+6m
L=8+8m

Projekteeritud uus
Mastalajaam
AJ15592
Asendada ol. olev
mast uue
puitmastiga L=12m
KI.4
Tugi L=13m KI.4
Tanalithimmutus
Trafo 100kVA

Projekteeritud uus
0,4KV JS

Projekt				Tellija			
AJ Oru:(Kanepi) F2 rikete vähendamine, Aarna küla, Põlva vald, Põlva maakond				Elektrilevi OÜ			
Joonis				Joonise nr			
10/0,4kV Elektrivõrgu plaan				IP6897-1			
Projekteeris	Karl-Magnus Rebane			59171680	Mõõtkaava	M 1:500	
Kontrollis	Hendrik Vissel				Staadium	Tööprojekt	
					Keel	Leht	Lehti
					EST	1	2

LEONHARD WEISS
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
www.leonhard-weiss.ee