



**PÄÄSTEAMET**

## ETTEKIRJUTUS

Tartu

09.01.2020 nr 7.2-6.3/45

05.12.2019. a toimunud tuleohutusülevaatusel Luua Metsanduskooli hoonetes ja territooriumil aadressiga Metsakooli ja Metsanduskooli kinnistud, Luua küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/3517-2.

Päästeameti Lõuna päästeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Gennadi Apevalov, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

### **otsustas:**

Anda käesoleva haldusakti adressaadile – **Luua Metsanduskool (registrikood 70002443), Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Luua küla, 49203** – järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtjaks:

### **1. Koostada enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega hoonete kohta operatiivkaardid ning nendes sisalduv teave esitada Päästeameti Lõuna päästeskusele.**

**Selgitus.:** Operatiivkaardid on veel esitamata, nõue kehtib alates 31.03.2018. Operatiivkaarti saab esitada iseteeninduskeskkonnas aadressil <https://tuleohutusaruanne.ee/> või täita Päästeameti kodulehel olevat näidistabelit, digitaalselt allkirjastada ja saata aadressile [louna@rescue.ee](mailto:louna@rescue.ee).

**Alus:** Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” § 55 lg 3 vastavalt § 52 lg 4 ja lg 5 p 1.

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 3 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistarbe kohaselt, peab lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatule vastama käesoleva määruse §-des 50 ja 51 ning § 52 lõigetes 4–7 sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 52 lg 4 järgi operatiivkaardi koostab hoone omanik ning selles sisalduv teave esitatakse Päästeametile. Operatiivkaardil olevat infot uuendab hoone valdaja operatiivkaardil olevate andmete muutumisel või pärast hoones muudatuste tegemist ning sellest teavitatakse Päästeametit.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 52 lg 5 p 1 järgi operatiivkaart koostatakse*

enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ehitise kohta.

**Täitmise tähtaeg: 15.02.2020.**

**2. Koostada hoonete automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide kohta (välja arvatud õppehoone ja õpilaskodu nr 2) vastupidavast materjalist kandjal selged ja näitlikud tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paiknemisskeemid.**

**Selgitus:** Paikvaatlusega tuvastati, et enamuse hoonete automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide paiknemisskeemid ei vasta nõuetele ning ei ole tehtud vastupidavast materjalist. Nõuetekohased skeemid on õppehoone ja õpilaskodu nr 2 ATS-i kohta.

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 31 lg 3; Siseministri 07.01.2013.a määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” § 20 lg 4, § 21 lg 1 p 2, lg 3.

*Tuleohutuse seaduse § 31 lg 3 järgi tuleohutuspaigaldise omanik peab omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.*

*Siseministri 07.01.2013.a määrus nr 1:*

*§ 20 lg 4 järgi automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi kasutamiseks peab olema koostatud selge ja näitlik paiknemisskeem, mis on tehtud vastupidavast materjalist.*

*§ 21 lg 1 järgi automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paiknemisskeem sisaldab vähemalt järgmisi osasid alljärgnevas järjestuses:*

*p 2 - paiknemisskeemil peavad olema välja toodud: ehitise nimetus, skeemi nimetus, ehitise aadress, korrus/hooneosa, ruumide nimetus, keskseadme ja korduspaneeli asukoht, tulekahjuandurid, tulekahjuteatenupud, alarmiseadmed, aadressmoodulid, tsoonide numbrid, tingmärgid.*

*§ 21 lg 1 järgi konventsionaalsete süsteemide avastamispiirkonnad peab märkima skeemil värvilise piirjoonega. Piirkonna numbri peab märkima avastamispiirkonna keskele ringi sisse. Ringi pind ja piirjoon tuleb märkida sama värviga. Adresseeritud seadmed peab tähistama lisaks tingmärgile aadressnumbriga.*

**Täitmise tähtaeg: 01.05.2020.**

**3. Paigaldada õpilaskodu nr 1 teise evakuatsioonitrepikoja ustele ning õpilaskodu nr 2 tagumise evakuatsioonitrepikoja väljapääsuuksele evakuatsioonisulused, et ukсед oleksid evakuatsioonikorral alati kõikidele kasutajatele hõlpsasti avatavad.**

**Selgitus:** Paikvaatlusega tuvastati, et õpilaskodu nr 1 teise evakuatsioonitrepikoja ukсед on lukustatud ning võti asub valvuri käes. Õpilaskodu nr 2 tagumise trepikoja välisuks on lukustatud, võti asub ukse kõrval seinal asuvas klaasitud kabis.

Väljapääsu teel asuv uks peab avanema evakuatsioonisuunas, välja arvatud alla 30 inimese evakuatsiooniks ette nähtud uks ning peab olema pidevalt hõlpsasti avatav kõikidele kasutajale, ehk varustatud evakuatsioonisulusega. Võib kasutada ka avariinupuga elektrilist evakuatsiooniseadet võib automaatse tulekahjusignalisatsioonist rakenduvat avamissüsteemi.

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” § 55 lg 2 vastavalt § 49 lg 1.

*Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6 järgi isik on kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitise, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete poolest vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34<sup>1</sup> ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4*

sätestatut. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetatata tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 49 lg 1 järgi evakuatsiooniteel või väljumisteel asuv üks varustatakse evakuatsioonisulusega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning mille liikumine ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale. Kui evakueeruvate inimeste arv nõuab paarisukse mõlema ukselehe kasutust, varustatakse mõlemad ukselehed evakuatsioonisulustega. Evakuatsioonisuluste valikul lähtutakse asjakohasest normist, juhendist või standardist.

**Täitmise tähtaeg: 01.05.2020.**

#### **4. Paigaldada õpilaskodu nr 2 saunaruumi, valvuri puhkeruumi ja trepikojaga piirneva hoiuruumi tuletõkkeuste ukseulgurid. Õpilaskodu nr 3 keldrikorruse ja evakuatsioonitrepikodade vaheliste tuletõkkeuste ukseulgurid seada töökorda.**

**Selgitus:** Paikvaatlusega tuvastati, et õpilaskodu nr 2 saunaruumi, valvuri puhkeruumi ja trepikojaga piirneva hoiuruumi tuletõkkeustel puuduvad ukseulgurid. Õpilaskodu nr 3 keldrikorruse ja evakuatsioonitrepikodade vaheliste tuletõkkeuste ukseulgurid ei ole töökorras.

Tuletõkkeuks peab olema varustatud sulgemisseadisega, mis vastab valmistajatehase andmetel oma sulgemisjõu ja muude omaduste poolest selle ukse kasutuskohale ja ukse parameetritele (laius, raskus), peab olema töökorras ning tagama ukse täieliku sulgumise.

**Alus:** „Tuleohutuse seadus“ § 5 lg 3; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2, § 14 lg 6 ja 7.

*Tuleohutuse seaduse § 5 lg 1 p 3 järgi ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistõrjemeetmete kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete poolest vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34<sup>1</sup> ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetatata tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 14 lg 6 järgi tuletõkkeuks varustatakse sulgemisseadisega, välja arvatud korterite ja tehniliste ruumide ukse, mis on tavakasutuses lukustatud. § 14 lg 7 järgi tuletõkkeukse sulgemisseadis peab vastama valmistajatehase andmetel oma sulgemisjõu ja muude omaduste poolest selle ukse kasutuskohale ja ukse laiusele ning tagama ukse täieliku sulgumise.*

**Täitmise tähtaeg: 01.05.2020.**

#### **5. Viia praktikahoone voolikupressi töökoht elektrikilpidest eemale, tagades nendele vaba juurdepääs.**

**Selgitus:** Paikvaatlusega tuvastati, et vahelduvalt elektrikilpide juures paikneb voolikupressi töökoht, millega elektriseadmetele on takistatud vaba ligipääs.

**Alus:** Siseministri 02.09.2010 määrus nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ § 6 lg 1.

*Siseministri 02.09.2010 määruse nr 44 § 6 lg 1 järgi põlevmaterjali ei ladustata elektrijaotla või elektrijaotuspunkti sees, selle all, peal või selle vastas.*

**Täitmise tähtaeg: 01.05.2020.**

**6. Paigaldada klubi saali teisele evakuatsiooniteele (hoiuruum), söökla teisele evakuatsiooniteele (köögi koridorid), praktikahoone II korruse õppeklassi treppi kohale ja hädapääsuaknale ning õpilaskodu nr 1 evakuatsioonitrepikodadesse väljapääsutee valgustus, et inimestel oleks võimalik ehitisest ohutult evakueeruda.**

**Selgitus:** Paikvaatlusega tuvastati, et klubi saali teine evakuatsioonitee läbib hoiuruumi ning söökla teine evakuatsioonitee läbib kööki, mõlemates ruumides puudub nõuetekohane väljapääsutee valgustus (köögis evakuatsioonivalgusti olemas ainult väljapääsukse kohal). Praktikahoone II korruse õppeklassi treppi kohal ning hädapääsuaknal puudub evakuatsioonivalgustus. Õpilaskodu nr 1 evakuatsioonitrepikodades puudub nõuetekohane väljapääsutee valgustust, valgusti on ainult välisukse kohal.

Väljapääsutee valgustus on ette nähtud ohtu sattunud inimeste evakuatsiooniks vajaliku tee ning sellel paiknevate tuletõrje- ja päästevahendite ning esmaabipunktide kiireks leidmiseks ja ohutuks kasutamiseks. Treppidel peab iga trepikäik olema otseselt valgustatud. Ohutusmärk on ette nähtud ohutuslase teabe esitamiseks ning ohutusmärgiks loetakse väljapääsutee suunda näitavat märki, hädaväljapääsu märki ja muud asjakohast ohutusmärki. Ohutusmärk peab olema valgustatud nii, et evakuatsiooni ajal on see märk selgelt näha ning märgil olev tekst on hästi loetav ja sümbolid nähtavad. Kui evakuatsioonipääsu otsene nähtavus ei ole võimalik, tuleb selle juurde kulgeva tee leidmise hõlbustamiseks ette näha valgustatud suunamärk (või märkide jada).

**Alus:** „Tuleohutuse seadus“ § 3 lg 1 p 6; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 vastavalt § 32 lg 2 p 1 ja 3.

*Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6 järgi isik on kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete poolest vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34<sup>1</sup> ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 §32 lg 2 p1 ja 3 järgi väljapääsutee valgustus minimaalse toimimisajaga vähemalt üks tund paigaldatakse II ja IV kasutusviisiga hoonesse.*

**Täitmise tähtaeg: 01.07.2020.**

**7. Paigaldada õpilaskodu nr 1 pööningule ning mõisahoonel pööningule ja keldrisse automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, et oleks tagatud tulekahju varajane avastamine ning inimestel oleks võimalik ehitisest õigeaegselt evakueeruda.**

**Selgitus:** Paikvaatlusega tuvastati, et õpilaskodu nr 1 pööningul ning mõisahoonel pööningul ja

keldris puuduvad tulekahjuandurid ning ATS vajalikud komponendid.

**Alus** Tuleohutuse seadus § 32 lg 1; Siseministri 07.01.2013.a määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsiooni-süsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” § 6 lg 3.

*Tuleohutuse seaduse § 32 lg1 järgi tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.*

*Siseministri 07.01.2013.a määruse nr 1 § 6 lg 3 järgi tuletõkkesektsioon tuleb varustada anduritega täielikult ning lisaks varustatakse anduritega pööningud kõrgusega alates 1,5 m.*

**Täitmise tähtaeg 01.07.2020.**

### **8. Vahetada välja õpilaskodu nr 2 tuletõkkeuste mõrased tuletõkkeklaasid tervete vastu, tagades tuletõkkeustele ettenähtud tulepüsivus.**

**Selgitus:** Paikvaatlusega tuvastati, et õpilaskodu nr 2 paljudel tuletõkkeustel on klaasid mõrased.

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 5 lg 3, mille järgi ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

**Täitmise tähtaeg: 01.12.2020.**

### **9. Rajada õpilaskodu nr 3 hoone evakuatsioonialadelt (sektsoonide korrustelt) teine evakuatsioonipääs, et võimaliku tulekahju korral oleks inimestel tagatud ohutu evakuatsioon.**

**Selgitus:** Paikvaatlusega tuvastati, et õpilaskodu nr 3 on kolmekorruseline elamutüüpi ehitis. Sektsioonis asuvate majutusruumide ainsaks evakuatsioonipääsuks on evakuatsioonitrepikoda. Sektsioonide vahel läbipääs puudub.

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” § 55 lg 2 vastavalt § 41 lg 2, § 44 lg 2.

*Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6 järgi isik on kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 41 lg 2 järgi evakuatsiooni tagamiseks peab hoones olema selle kasutamiseviisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja -pääse ning nõutud tuletõkkesektsioone. Evakuatsiooniaeg peab olema hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav. Evakuatsiooni- ja väljumistee ei või läbida tehnoeadmete või muid tehnilisi ruume.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 44 lg 2 järgi hoone igalt evakuatsioonialalt peab üldjuhul olema võimalik jõuda vähemalt kahe hajutatult paigutatud evakuatsioonipääsuni.*

**Täitmise tähtaeg: 01.12.2020.**

**10. Eraldada õpilaskodu nr 1 evakuatsioonitrepikojad korrustest tuletõkkeustega, moodustades nendest omaette tuletõkkeseksioonid, et võimaliku tulekahju korral oleks tagatud ohutu evakuatsioon.**

**Selgitus:** Paikvaatlusega tuvastati, et õpilaskodu nr 1 evakuatsioonitrepikojad ei ole eraldatud korrustest tuletõkkeustega, mille tõttu nendest ei moodustu omaette tuletõkkeseksioone ja hoone korrustelt puuduvad ohutud evakuatsioonipääsud.

Hoone igalt evakuatsioonialalt peab olema võimalik jõuda vähemalt kahe hajutatult paigutatud evakuatsioonipääsuni.

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” § 55 lg 2, § 41 lg 2 vastavalt § 12 lg 6 p 1 ja 2.

*Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6 järgi isik on kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete poolest vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34<sup>l</sup> ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 41 lg 2 järgi evakuatsiooni tagamiseks peab hoones olema selle kasutamiseviisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele või erivajadusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja -pääse ning nõutud tuletõkkeseksioone. Evakuatsioonieag peab olema hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav. Evakuatsiooni- ja väljumistee ei või läbida tehnoeadmete või muid tehnilisi ruume.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 12 lg 6 p 1 ja 2 järgi evakuatsioonitee ja evakuatsioonitrepikoda eraldatakse omaette tuletõkkeseksiooniks.*

**Täitmise tähtaeg: 01.12.2020.**

**11. Paigaldada õpilaskodu nr 1 majutusruumidele tuletõkkeuksed, et võimalikku tulekahju korral oleks tule ja suitsu levik hoones takistatud ning inimestel oleks võimalik ohutult evakueeruda.**

**Selgitus:** Paikvaatlusega tuvastati, et õpilaskodu nr 1 majutusruumidel on vanad uksed, mis ei taga suitsutihedust ega tulepüsimist.

Tulekahju korral ei tohi II kasutusviisiga hoone väljumisteel kogu evakueerimisaja jooksul tekkida kasutaja evakuatsiooni takistavat temperatuurimuudatust, suitsukontsentratsiooni ega muid takistavat asjaolu. Võimalikku tulekahju korral majutusruumide isesulguvad tuletõkkeuksed tagavad ohutu evakuatsiooni läbiviimise kogu evakueerimise aja jooksul. Olenemata hoone tuleohutusklassist majutusruumidel peavad olema isesulguvad tuletõkkeuksed tulepüsimisega EI 15.

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” § 55 lg 2 vastavalt § 41 lg 2, § 12 lg 6 p 16.

*Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6 järgi isik on kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamiststarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete poolest vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34<sup>1</sup> ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetatuta tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 41 lg 2 järgi evakuatsiooni tagamiseks peab hoones olema selle kasutamise viisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele või erivajadusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja -pääse ning nõutud tuletõkkeseksioonid. Evakuatsiooniea peab olema hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav. Evakuatsiooni- ja väljumistee ei või läbida tehnoseadmete või muid tehnilisi ruume.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 12 lg 6 p 16 järgi II kasutusviisiga hoone majutusruum eraldatakse omaette tuletõkkeseksiooniks.*

### **Täitmise tähtaeg: 01.12.2020**

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, lahendatakse vaidlused Vabariigi Valitsuse seaduse § 101 lõikes 3 sätestatud korras.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Lõuna päästekeskus, Jaama 207, 50705 Tartu linn, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile [louna@rescue.ee](mailto:louna@rescue.ee).

(allkirjastatud digitaalselt)  
Gennadi Apevalov  
ohutusjärelvalve büroo peainspektor  
Lõuna päästekeskus  
+372 733 7336  
[gennadi.apevalov@rescue.ee](mailto:gennadi.apevalov@rescue.ee)

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt: Luua Metsanduskool, [info@luua.ee](mailto:info@luua.ee).

Teadmiseks: Haridus- ja Teadusministeerium, [hm@hm.ee](mailto:hm@hm.ee).