

Aneta Andersson
Hepta Group Energy OÜ
aneta.andersson@hepta.ee

Teie 17.02.2023

Meie 14.03.2023 nr 3-1.1/2023/1027

Metsanurme küla tänavavalgustuse projekti kooskõlastus.

Austatud Aneta Andersson

Esitasite kooskõlastamiseks Saku valla Metsanurme küla tänavavalgustuse projekti nr. 22548. Projekt puudutab RMK hallatavat maatükki Viimsi metskond 29 (71801:006:0089). Planeeritud on Viimsi metskond 29 maatükile rajada Kuresoo tee serva tänavavalgustus ja tänavavalgustuse juhtimiskilp. Maatükil on elektritoide lahendatud õhuliiniga. Õhuliin kulgeb üle Kuresoo tee ja Metsavahitee ristmiku.

Tutvunud esitatud dokumentidega kooskõlastame Metsanurme tänavavalgustuse projekti järgmistel tingimustel:

- Esitatud projektdokumentatsioonis ei tuvastanud valgustuse õhuliini kõrgust teede kohal. Õhuliini minimaalne kõrgus, kohtades kus õhuliin ületab teed, peab olema suurem kui 4,2 meetrit.
- Tehnovõrgu omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga isikliku kasutusõiguse leping. Sellekohane taotlus tuleb esitada RMK maakasutusõiguse spetsialist Urve Jõgi'le (urve.jogi@rmk.ee). Taotluse vorm on leitav RMK kodulehel aadressil <https://www.rmk.ee/organisatsioon/kinnisvarategevus/vara-kasutusse-a>.
- Ehitustööde teostamisel tuleb tagada heakord maal, tasandada pinnasekahjustused ja tekkivad jäätmed utiliseerida seadustele vastavalt.
- Ehitustööde käigus kasvavate puude raie vajadusel RMK hallataval kinnistul tuleb lepingu sõlmimiseks pöörduda RMK Edela regiooni (edela@rmk.ee) vähemalt 2 nädalat enne tööde algust. Juhime tähelepanu, et lindude pesitsusperioodil on riigimetsas raie tööd peatatud.

Lugupidamisega

Jaan Schults
metsaülem
metsaosakond

5282363 jaan.schults@rmk.ee