



PÄÄSTEAMET

Sandra Väizene
Tantsufestival Kuldne Karikas
sandra@kuldnekarikas.ee

Teie 18.03.2026

Meie 19.03.2026 nr 7.2-7.2/1931-2

Kooskõlastus Spotlight Challenge Spring 2026

Lõuna päästekeskus kooskõlastab 11. - 12. aprillil 2026 toimuva ürituse Tantsufestival Kuldne Karikas Spotlight Challenge Spring 2026 Tartu Kammivabriku sündmuskeskuse tehasehoones aadressil Tehase 28A, Tartu linn esitatud dokumentatsiooni alusel.

Ürituse korraldaja poolt peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

1. Arvestades evakuatsioonipääsude arvu ja nende laiusi võib ruumide kasutajate arv olla 900 (üheksasada) inimest.
2. Ruumidest tuleb tagada ohutu evakuatsioon. Paigaldatud inventar (lauad, toolid, lava jne) ei tohi takistada ja kitsendada väljapääse. Publiku alale paigaldatavad istekohad ja istmereal peavad olema omavahel ühendatud või peab ühendama istmed põranda külge selliselt, et oleks tagatud ohutu evakuatsioon. Ühes reas võib olla 32 istekohta. Juhul kui ridadesse soovitakse panna rohke istekohti, siis peab iga 32 istekoha vahele jääma väljumistee ala 1,2 meetrit, siis võib jätkata 32 istekohaga (Näiteks esimeses reas on 64 istekohta, siis peaks alustama paigaldust järgmiselt, et esmalt jääb vaba ala 1,2 meetrit - paigaldatakse 32 istekohta – vaba ala 1,2 meetrit – paigaldatakse 32 istekohta – vaba ala 1,2 meetrit) Väljumisalal peab olema piisavalt liikumisruumi, et ohuolukorras oleks võimalik turvaliselt liikuda ohutumasse kohta (liikumisteed peavad olema laiusega vähemalt 1,2 meetrit). Evakuatsiooniteed peavad olema piisava laiusega ning kergesti läbitavad. Samuti peavad evakuatsiooniteedel paiknevad kõik uksed olema võtmeta avatavad. Tagada tõstetava ukse (laiusega 4m) avatus hädaolukorras, kogu ürituse aja, turvapersonali poolt.
3. Tagada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) töökorras olek ja juurdepääs ATS keskseadmele.
4. Ruumidesse paigaldatud evakuatsioonivalgustussüsteem peab tagama voolukatkestuse korral evakuatsiooniteede piisava valgustatuse.
5. Ruumides peavad olema kättesaadavad esmased tulekustutusvahendid (tulekustutid).
6. Ürituste läbiviimiseks peavad olema määratud tuleohutuse eest vastutavad isikud, kes on juhendatud tuleohutusalaselt ning oskavad tegutseda/juhendada võimaliku hädaolukorra puhul (viibivad üritustel).
7. Ürituste läbiviimise ajal ei tohi ruumis ladustada muid põlevmaterjale.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Viljar Schmidt
Tartu-Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja
Lõuna päästekeskus

Viljar Schmidt
+372 7337303
viljar.schmidt@paasteamet.ee