



# TINGIMÄRGID:

- KAEVIK SUUNDPUURIMISEKS
- PROJEKTEERITUD ELEKTRIKAABEL AXPK 4G35 D75 1250N KAABLITORUS
- OLEMASOLEV MAAPIND
- OLEMASOLEV TEE PIND
- KINNISTU PIIR

## MÄRKUSED:

1. Käesolev töö on koostatud põhiprojekti (PP) staadiumis.
2. Joonist vaadata koos teede- ja platside projektiga.
3. Riigi maantee kinnistul arvestada tehnovõrkude välja ehitamisel ka dokumendiga "Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel" (MA 2018-015).
4. Kaablid VÄLJASPOOL RIIGITEE MAAD paigaldada vähemalt 0.7m sügavusele haljasaladel ning 1m teekattega aladel.
5. Kaevetöödel ja lahtiste kaevikute kavandamisel tuleb juhinduda Tööinspektsiooni juhendist "Tööinspektsiooni juhend „Tööohutus ehitusplatsil“"



**Insenerimaailm**

Insenerimaailm OÜ  
Reg nr: 12309300  
MTR:

Elektritööd TEL001963  
Projekteerimine EEP003559

Ehituse 7/1-2, Jüri alevik, Harjumaa  
www.insenerimaailm.eu  
info@insenerimaailm.eu

**Töö nimetus:**  
**Haapsalu mnt tänavavalgustuse ehitusprojekt lõigus Metsa tn – Betooni tee**

**Objekti aadress:**  
**Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harjumaa**

**Tellijä:**  
**Lääne-Harju Vallavalitsus**

**Projekteeris:**  
**Vahur Sibrits**

**Kinnitas:**  
**Vahur Sibrits**

**Joonise nimetus:**  
**Ristumine R2**

**Töö number:**  
**250501**

**Projekti osa:**  
**ELT**

**Stadium:**  
**PP**

**Kuupäev:**  
**29.04.2026**

**Joonis:**  
**7-04**

**Leht:**  
**1/1**