

Saatja: Mati Tamm <mati.tamm@tapa.ee>

Saadetud: 04.03.2024 12:42

Adressaat: PÄA Ida <ida@rescue.ee>; Helen Arukaev <Helen.Arukaev@rescue.ee>

Koopia: Tapa Vallavalitsus <vallavalitsus@tapa.ee>

Teema: Märgukiri (Moe Keskuse 5 katlaruum) 7-2/24/2-1 23.02.2024

Manused: image001.png


TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Teostasite paikvaatluse 21.02.2023 aadressil Lääne-Viru mk, Tapa vald, Keskus 5 Moe keldris asuvas katlaruumis. Menetlusdokumentidega tutvudes selgus, et oktoobris 2023 vahetati välja vana katelde süsteem uue vastu. Uus katel on õlikatel 2R6 võimsusega 123 kw. Paikvaatlusel selgus, et katlaga sama s tuletõkkeseptsioonis, eraldatud kerge seinaga on 4 mahutiit, mis igaüks mahutab ühe tonni kütteõli.

Korteriühistu liikmele (Ago Tikk) olen selgitanud, et tuleb koostada ehitusprojekt küttesüsteemi muutmiseks ja esitada läbi ehitisregistri ehitusteatis. Ehitustealise menetluses kooskõlastan ehitusprojekti Päästeametiga.

Lugupidamisega



**TAPA
VALLAVALITSUS**

Mati Tamm
ehitusspetsialist
322 8435, 5382 3375
mati.tamm@tapa.ee

Pikk 15, 45106 Tapa
322 9650, vallavalitsus@tapa.ee
www.tapa.ee