



PÄÄSTEAMET

Margus Källe  
Lääneranna Vallavalitsus  
vallavalitsus@laaneranna.ee

Teie 13.06.2024 nr 2024/8-1/720-1

Meie 02.07.2024 nr 7.2-3.4/3853-2

**Lääneranna vald, Virtsu Tallinna mnt 31  
detailplaneeringu kooskõlastamisest  
keeldumine.**

Austatud Margus Källe

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest DAGOpen OÜ Arhitektuuribüroo poolt koostatud töö nr 23 – 41 Pärnu maakond, Lääneranna vald, Virtsu alevik, Tallinna mnt 31 maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

Määramata planeeritavate kaubandus- ja tootmishoonete välise kustutusvee vajadus. Kuja arvestamisel hoonetekompleksi arvestus kehtib vaid I kasutusviisiga ehitistele. Veevõtukohta kauguse ehitistest peab alevis ja linnas olema maksimaalselt 200 m. Alus: TuoS § 23 lg 2 ja PlanS § 126 lg 1 p 4

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Lääneranna Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Margo Kubjas  
Ohutusjärelvalve büroo  
nõunik  
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas  
+372 4549762  
margo.kubjas@rescue.ee