

Juri Marinets

Saatja: Kadi Adson <Kadi.Adson@rkas.ee>
Saatmisaeg: 14. märts 2018. a. 18:01
Adressaat: Juri Marinets
Teema: Vs: Veose 1, Maardu tuleohutusülevaatus
Manused: Veose dokumendid 1.zip

Tere,

Käesolevaga edastan täiendava info Veose 1, Maardu objekti osas ja dokumendid, mida me leida ei suutnud. Samuti saadan kahes osas.

Veose 1 EP audit (positiivse tulemusega) reg numbriga EP-0022315 on aegunud 02.2018; Tehnohooldaja korraldab uue auditi teostamise esimesel võimalusel.

Parimat,

Kadi Adson
Põhja piirkonna kinnisvarahaldur
Tel: +372 5380 2665
Lelle 24, 11318 Tallinn
<http://www.rkas.ee>

 **Riigi Kinnisvara**

Palun mõelge enne selle kirja printimist keskkonnale ja raiutud metsale.

*** KONFIDENTSIAALSUSHOIATUS*** Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest kohe saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.

Saatja: Kadi Adson
Saatmisaeg: 8. märts 2018. a. 15:34
Adressaat: 'Juri Marinets' <Juri.Marinets@rescue.ee>
Koopia: .info <info@rkas.ee>
Teema: Veose 1, Maardu tuleohutusülevaatus

Tere,

Tagastan protokollid allkirjastatult.

Teostasime Teiega Veose 1, Maardu hoones 01.03.2018 kell 11.30-12.30 tuleohutusalase paikvaatluse, mille käigus fikseerisite alljärgnevad asjaolud:

1. Ülevaatus käigus ei esitatud tuletõkkeuste kontroll- ja hooldustoimingute teostamist tõendavat dokumentatsiooni.
2. Päästemeeskonna sisenemisteed on märgistamata.
3. Ülevaatus käigus ei esitatud ventilatsioonisüsteemi kontrolli- ja hooldustoimingute teostamist tõendavat dokumentatsiooni.
4. Ülevaatus käigus ei esitatud tuletõkkeklappide kontrolli- ja hooldustoimingute teostamist tõendavat dokumentatsiooni.

5. Ülevaatus käigus ei esitatud turvalgustussüsteemi kontrolli- ja hooldustoiminguid tõendavat dokumentatsiooni.
6. Ülevaatus käigus ei esitatud evakuatsiooniste ja -suluste kontrolli- ja hooldusdokumentatsiooni.
7. Ülevaatus käigus ei esitatud elektripaigaldiste kontrolli- ja hooldustoimingute teostamist tõendavat dokumentatsiooni.
8. Puuduvad tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuandurid pesulas.

Kuivõrd objekti tehnik pidi erakorraliselt sel päeval mujal viibima ning ei viibinud koos meiega hoones, siis ei leidnud me kõiki dokumente üles.

Käesolevaga annan Teile ülaltoodud rikkumiste kohta alljärgnevad kinnitused, selgitused ja likvideerimise tähtajad:

1. Vastav dokumentatsioon on objektile olemas, lähinädalatel teeme pildi ja edastame;
2. Puuduse likvideerime hiljemalt 31.12.2018;
3. Vastav dokumentatsioon on objektile olemas, lähinädalatel teeme pildi ja edastame;
4. Vastav dokumentatsioon on objektile olemas, lähinädalatel teeme pildi ja edastame;
5. Dokumentatsioon asub hoone peakilbi juures, lähinädalatel teeme pildid ja edastame;
6. Vastav dokumentatsioon on objektile olemas, lähinädalatel teeme pildi ja edastame;
7. Edastame lähiajal koos teiste dokumentidega;
8. Puuduse likvideerime hiljemalt 31.12.2021;

Lugupidamisega,

Kadi Adson

Põhja piirkonna kinnisvarahaldur

Tel: +372 5380 2665

Lelle 24, 11318 Tallinn

<http://www.rkas.ee>

 **Riigi Kinnisvara**

Palun mõelge enne selle kirja printimist keskkonnale ja raiutud metsale.

*** KONFIDENTSIAALSUSHOIATUS*** Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest kohe saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.