

Mhor 1:500
Mvert 1:50

KAEVU TÄHIS	KS 1-4	KS 1-5
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	47.80	47.78
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	48.00	48.10
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	45.69	45.78
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2.31	2.32
LANG ‰ / PIKKUS (m)	2 / 38.4	
TORU LÄBIMÕÕT	PE De 110 - 38.4m	
VAHEKAUGUSED (m)	38.4	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

TINGMÄRGID

- A — Asfalt (monoliitne)
- AK — Stabiliseerimiskiht (lubjakivikillustikuga segatud must kate)
- B — Betoon
- 1 — Peenliiv (kruusane, tihenenud, niiske)
- 2 — Kruus (liivane, tihe, niiske)
- 3 — Peen- kuni keskliiv (tihenenud, niiske)
- 4 — Killustik (lubjakivikillustik 32/64, tihe, niiske)
- 5 — Tehispinnas: kruusane liivane möll (mittplastne, kõva, niiske)
- 6 — Huumus (liivane, savine, lubjakiviklibune, märg)
- 7 — Kruusane liivane savi (moreen, vähe- kuni keskplastne, sitke)
- 8 — Lubjakivirähk ja -klibu (kohev kuni kesktihe, märg)
- 9 — Lubjakivi (nõrk, õhukese- kuni keskmisekihiline, niiske)
- 10 — Lubjakivi (kesktugev, keskmisekihiline, kuiv)

MÄRKUSED:
1. Torustike asukoht vt. joonis AS 4-01.
2. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
3. Ühikuta mõõdud on meetrites.
4. Kõrgused on EH2000 süsteemis.

KESKKOND & PARTNERID OÜ
Reg. nr. 11006388
Vasara 50, Tartu 50113
Tel. 733 0350; info@mahutid.ee

Tellija: Arumänni OÜ			Töö nr: 017/2025
Projekt: Aruküla alevikus Linnaku maaüksuse planeeringuala vee- ja kanalisatsioonitorustikud			Aruküla alevik Raasiku vald Harjumaa
Projektijuht: Lauri Aim			
Vastutav spetsialist: Sirle Punka	Joonis: Torustiku ristumine 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee 10,57 km-l		Staadium: Põhiprojekt
Projekteerija: Merilin Lilo	Fail: 0172025_PP	Kuupäev: 19.05.2025	Mõõt: 1:50 1:500 / Joonis: VK-6-07