



Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee
Tallinna tn 10
93819, Kuressaare, Saare maakond

Teie 07.05.2026

Meie 20.05.2026 nr 7.1-2/26/7988-2

Tehnovõrgu projekteerimistingimuste kooskõlastamine märkustega

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks projekteerimistingimuste taotluse nr 2611002/03904 aadressile Saare maakond, Saaremaa vald, Sikassaare küla, Männikäbi // Tiigi // Tootmisbaasi (0,4 kV jaotuskilbi, maakaabli ja liitumiskilbi paigaldus) tehnovõrgu projekteerimistingimuste eelnõu (menetlus nr 547524)

Tehnovõrke kavandatakse riigitee nr 21140 Kuressaare-Sikassaare tee km 1,03-1,21 kaitsevööndisse. Täpsed km-id projekteerimisel.

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 3, § 92 lg 6 ja kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **kooskõlastame** projekteerimistingimuste eelnõu tingimusel, et eelnõud täiendatakse järgnevate märkustega.

1. Projekti koostamisel juhendada Transpordiameti juhendist: [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#).
2. Riigitee nr 21140 teelõik km 0,000-1,815 on rekonstrueerimistööde objekt (orienteeruv ehitusaeg 2027a) Reaalprojekt OÜ töö nr P22061. Elektriprojekti koostamisel tuleb eelnimetatud töö aluseks võtta.
3. Täpsustavad nõuded kaldkirjas:
3.1 Riigitee nr 21140 km 1,03-1,21 on tehnovõrkude teemaale paigaldamine välistatud. 0,4 kV jaotuskilbi, maakaabli ja liitumiskilbi paigaldus kavandada väljaspoole teemaad.
4. Transpordiamet on varasemalt kooskõlastanud
-Enersense AS töö nr IP6365 „SIKASSAARE-Pahi 10kV fiidri alguse rekonstrueerimine“ Kuressaare linn ja Sikassaare k., Saaremaa vald, Saare maakond.
- Keskkonnaprojekt OÜ töö nr LC4015 „Tiigi kinnistu liitumine, Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond“
5. Projektjoonised koos seletuskirjaga esitada Transpordiametile kooskõlastamiseks MicroStation või AutoCad formaadis L-EST-97 koordinaatsüsteemis, geodeetilisel alusplaanel M 1:500 elektroonselt e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee või läbi ehr.ee ehitusloa menetluses. Projektile lisada teemaa kasutusõiguse ala plaanid..

Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui projekteerimistingimusi ei ole selleks ajaks välja antud, siis palume meid kaasata uuesti menetlusse. Lähtudes EhS § 31 lõikest 5 palume meid informeerida sellest, kui jätate ülaltoodud märkused arvestamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gunnar Mägi

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: asendiskeem 514809

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee