



TRANSPORDIAMET

Maarja Antson
Puurkaevumeistrid OÜ
maarja@puurkaevumeistrid.ee

Teie 15.06.2025

Meie 20.06.2025 nr 7.1-2/25/10054-2

Mustvee valla Vilusi küla Tammevälja puurkaev

Teavitame, et olete projekteerimas Mustvee valla Vilusi külas Tammevälja kinnistul (kat tunnus 42002:001:0090) puurkaevu.

Projekteeritud puurkaevu kavandatakse riigitee 3 Jõhvi-Tartu-Valga kaitsevööndisse km 68,15 ca 33 meetri kaugusele tee servast. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 50 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EHS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EHS § 70 lg 3 **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndisse puurkaevu kavandamiseks OÜ Puurkaevumeistrid esitatud asendiplaanil toodud asukohta.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist riigitee kaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: esitatud taotlus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee