



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Narva

11.04.2018 nr 7.2-6.4/700

11. juulil 2017. aastal toimunud haldusmenetluse nr 7.2-5.4/1642 paikvaatlusel hoones, Õlitööstuse Enefit140 (registrikood: 102020143), aadressil Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemused on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.4/1647-9.

21. novembril 2017. aastal saatis Päästeameti Ida päästekeskus hoone omanikule dokumentide esitamise nõude nr 7.2-2.3/11443-16 objekti tulekahju korral tegutsemise plaani esitamise kohustamiseks.

6. detsembril 2017. aastal esitati haldusorganile objekti tulekahju korral tegutsemise plaan koos evakuatsiooniskeemidega, mille hindamise järel on haldusorgan andnud 16. veebruaril 2018. aastal kirjaga nr 7.2-2.3/3092-1 võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid kavandatava ettekirjutuse ja selle täitmise tähtaja kohta.

28. veebruaril 2018. aastal on laekunud haldusorganile taotlus soovitud tähtaja määramiseks. Haldusorgan rahuldab taotluse ja arvestab soovitud tähtaja osas esitatud selgitustega ettekirjutuse koostamisel.

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor Irina Belik, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lõike 1 ja päästeseaduse § 15 lg 1 p 2 ja lg 2 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda adressaadile – **Enefit Energiatootmine Aktsiaseltsile (registrikood: 10579981; aadress: Eesti Elektri jaam, Auvere küla, Vaivara vald, Ida-Viru maakond, 40107)** järgmise ettekirjutuse, mis tuleb täita määratud tähtjaks:

1. Viia Õlitööstuse tulekahju korral tegutsemise plaan vastavusse siseministri 1. septembri 2010. aasta määrusega nr 43

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 4 alusel kehtestatud siseministri 01. septembri 2010. aasta määruse nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ (edaspidi määrus nr 43) § 3 lõiked 3, 4 ning § 4 kuni § 11.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõike 3 kohaselt tuleb tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses või ettevõttes koostada tulekahju korral tegutsemise plaan.

Määruse nr 43 § 3 lõiked 3 ja 4 sätestavad, et asutuse juht kinnitab plaani, mis koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast (edaspidi tegevuskava) ning skeemidest (edaspidi skeem), ning teeb selle töötajatele teatavaks.

Määruse nr 43 § 4 lõike 2 alusel sisaldab tegevuskava evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldust, ettevõtte või asutuse tuleohtlikkuse kirjeldust, tulekahjust teavitamise juhust, evakuatsiooni läbiviimise juhust, tulekahju korral tegutsemise juhust, päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhust.

Paikvaatluse protokollile nr 7.2-5.4/1647-9 adressaadi 6. detsembri 2017. aasta esitatud dokumendi hindamise tulemuste kohaselt tuvastati, et Õlitööstuse tulekahju korral tegutsemise plaan on puudulik. Õlitööstuse terve kompleksi plaanis esineb puudusi määruse nr 43 paragrahvide 5 kuni 11 osas:

- peatükis „Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus“ on kajastamata iga ehitise kasutamisetarve, iga ehitise pindala, andmed turvatöötajate arvu kohta, iga ehitise evakuatsiooniteede ja -pääsude, hädaväljapääsude ning nende asukohtade kirjeldus, Enefit140 evakuatsioonivalgustuse olemasolu ja iga ehitise tuleohutuspaigaldiste ja nende asukohad;
- peatükis „Tulekahjust teavitamise juhust“ on kajastamata töötajate vahelise kommunikatsiooni kord(ehitiste lõikes), s.o võtmeisikud, kelle kaudu info liigub ja kes mingit infot saab, ning selgelt määratletud infoliikumise struktuur peaks olema välja toodud infoliikumise struktuuris. Peatükis on kajastamata tulekahjuteate kontrollimise käitumisjuhust;
- peatükis „Evakuatsiooni läbiviimise juhust“ on kajastamata evakuatsiooni algus (kas ATS häire, häirekellade pidev helin või mingi teine signaal või märk) ja algatamine ehitiste või teenistuste lõikes. Samuti on kajastamata kogunemiskoha kirjeldus, töötajate loenduse kord. Samuti ei selgu evakuatsioonistrateegia valik (täielik, etapiviisiline või viivitatud). Evakuatsiooni läbiviimist tuleb käsitleda ka ehitiste lõikes;
- tulekahju korral tegutsemise juhust peab sisaldama punktide 11 kuni 13 teemasid;
- punktis 13 on välja toodud päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhise teemad. Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhust peab olema tulekahju korral tegutsemise juhusest eraldi koostatud;
- plaan ei sisalda iga hoone evakuatsiooniskeeme.

Seega ei ole täidetud plaani eesmärgid, mis on tagada inimeste ohutus ning anda Õlitööstuse personalile tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise juhiseid. Olukorras, kui tulekahju korral tegutsemise plaan on puudulik, ei saa tõendada, et on tagatud kiire tegutsemine tulekahju korral. Seetõttu võivad tulekahju korral ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

Täitmise tähtaeg: 30.06.2018

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtjaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **2500,00 (kaks tuhat viissada) eurot.**

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil ida@rescue.ee.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada **vaie** Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

peainspektor

Ohutusjärelvalve büroo

Ida päästekeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:

Enefit Energiatootmine AS, tootmine@energia.ee.

Teadmiseks: Eesti Energia AS, indrek.randoja@energia.ee.

+372 5860 2188

irina.belik@rescue.ee