



NR.	01	ARV	-	1	AVA MÕÖT	TÜÜP
TÄHIS	VU-01	KÄELISUS	V	P	2000×2500	TERASEST SOOJUSTATUD VÄLISUKS
VIIMISTLUS, MÄRKUSED SOOJUSTATUD VÄLISUKS, KAHEPOOLNE, ELEKTROTSINGITUD TERASLEHEST. LÄVEPAKK(ROOSTEVABA) 40mm VÄRVITÖÖN HALL (RAL 7001). HINGED KORROSIOONIKINDLAD. KÄEPIDEMED JA LUKUKILBID CR. LUKK, SARJASTATUD SÜDAMIKUGA. LUKUD KOOSKÕLASTADA ENNE TELLIMIST. PASSIIVPOOLEL KIIIRRIIVID (NÄIT. ABLOY 3000 SEERIA). SARJASTUSE KOOD OFG-33799 UKS VARUSTAD VALVESIGNALISATSIOONILE SOBIVATE LENGISISESTE MAGNETKONTAKTIDEGA. VÄLJAST AVATAV VÕTMEGA, SEEST PAANIKAPOOMIGA. LUKUL PEAB OLEMA LUKUSTUSREŽIIMI VALIK UKS VARUSTADA SULGURIGA, MILLEL ON AVATUD ASENDI FIKSAATOR. SOOJAJUHTIVUS MAX. 1.6W/m²K KÕIK MÕÕDUD TÄPSUSTADA ENNE TELLIMIST KOHAPEAL						VAADE VÄLJAST 
NR.	02	ARV	1	-	AVA MÕÖT	TÜÜP
TÄHIS	VU-02	KÄELISUS	V	P	1500×2500	TERASEST SOOJUSTATUD VÄLISUKS
VIIMISTLUS, MÄRKUSED SOOJUSTATUD VÄLISUKS, KAHEPOOLNE, ELEKTROTSINGITUD TERASLEHEST. LÄVEPAKK(ROOSTEVABA) 40mm VÄRVITÖÖN HALL (RAL 7001). HINGED KORROSIOONIKINDLAD. KÄEPIDEMED JA LUKUKILBID CR. LUKK, SARJASTATUD SÜDAMIKUGA. LUKUD KOOSKÕLASTADA ENNE TELLIMIST. PASSIIVPOOLEL KIIIRRIIVID (NÄIT. ABLOY 3000 SEERIA). SARJASTUSE KOOD OFG-33799 UKS VARUSTAD VALVESIGNALISATSIOONILE SOBIVATE LENGISISESTE MAGNETKONTAKTIDEGA. VÄLJAST AVATAV VÕTMEGA, SEEST PAANIKAPOOMIGA. LUKUL PEAB OLEMA LUKUSTUSREŽIIMI VALIK UKS VARUSTADA SULGURIGA, MILLEL ON AVATUD ASENDI FIKSAATOR. SOOJAJUHTIVUS MAX. 1.6W/m²K KÕIK MÕÕDUD TÄPSUSTADA ENNE TELLIMIST KOHAPEAL						VAADE VÄLJAST 

Muudatus	Selgitus	Muudatuse tegi	Kuupäev
SEVECON PAIDE 5B-29 TÜRİ 72713 JÄRVAMAA MTR. NR. EEP003527; REG. NR. 12929712 WWW.SEVECON.EE; INFO@SEVECON.EE		PROJECT MUSTVEE 330kV JAOTUSPUNKT JA REAKTOR ADDRESS SEGAMETSA, VÕTIKVERE KÜLA MUSTVEE VALD JÕGEVA MAAKOND	
TELLJA: CONNECTO EESTI AS PROJEKTJUHT: Ü. SEVEREV TEOSTAS: Ü. SEVEREV		JOONISE NIMETUS LAOHOONE VÄLISUKSED I JOONISE NR AR-8-07 MUUDATUS - KUUPÄEV 07.03.2023	
		TÖÖ NR 01-23 STADIUM PP PROJEKTI OSA AR FORMAAT A4 MÕÖTKAVA 1:50	