

NR.	03	ARV	-	1	AVA MÕÖT	TÜÜP
TÄHIS	VU-03	KÄELISUS	V	P	1020×2100	TERASEST SOOJUSTATUD VÄLISUKS
VIIMISTLUS, MÄRKUSED SOOJUSTATUD VÄLISUKS, ELEKTROTSINGITUD TERASLEHEST. LÄVEPAKK(ROOSTEVABA) 40mm VÄRVITÖÖN HALL (RAL 7001). HINGED KORROSIOONIKINDLAD. KÄEPIDEMED JA LUKUKILBID CR. LUKK, SARJASTATUD SÜDAMIKUGA. LUKUD KOOSKÕLASTADA ENNE TELLIMIST. PASSIIVPOOLEL KIIIRRIIVID (NÄIT. ABLOY 3000 SEERIA). SARJASTUSE KOOD OFG-33799 UKS VARUSTAD VALVESIGNALISATSIOONILE SOBIVATE LENGISISESTE MAGNETKONTAKTIDEGA. VÄLJAST AVATAV VÕTMEGA, SEEST PAANIKAPOOMIGA. LUKUL PEAB OLEMA LUKUSTUSREŽIIMI VALIK UKS VARUSTADA SULGURIGA, MILLEL ON AVATUD ASENDI FIKSAATOR. SOOJAJUHTIVUS MAX. 1.6W/m²K KÕIK MÕÕDUD TÄPSUSTADA ENNE TELLIMIST KOHAPEAL						VAADE VÄLJAST
NR.	04	ARV	-	2	AVA MÕÖT	TÜÜP
TÄHIS	TV-01	KÄELISUS	V	P	4500×5000	LAE ALLA AVANEV H-TÕSTEVIISIGA SEKTSIOONIDEST TÕSTVÄRAV
VIIMISTLUS, MÄRKUSED SEKTSIOONIDEST TÕSTVÄRAV, H-TÕSTEVIISIGA. UKSELEHT POLÜURETAAN TÄIDISEGA, KAHEKORDSE TERASPLEKIST SEINAGA 42mm. VÄRAV VARUSTATUD KÄIGUUKSEGA. VÄRAV VÄLJAST LUKUSTATAV, SARJASTUSE KOOD OFG-33799 VÄRAV VARUSTATAKSE AVANEMISAUTOMAAKAGA VÄRVITÖÖN: VÄLJAST HALL - RAL7001, SEEST STANDARDTOON SOOJAJUHTIVUSELE NÕUDEID EI ESITATA KÕIK MÕÕDUD TÄPSUSTADA ENNE TELLIMIST KOHAPEAL						VAADE VÄLJAST

Muudatus	Selgitus	Muudatuse tegi	Kuupäev
SEVECON PAIDE 5B-29 TÜRİ 72713 JÄRVAMAA MTR. NR. EEP003527; REG. NR. 12929712 WWW.SEVECON.EE; INFO@SEVECON.EE		PROJECT MUSTVEE 330kV JAOTUSPUNKT JA REAKTOR ADDRESS SEGAMETSA, VÕTIKVERE KÜLA MUSTVEE VALD JÕGEVA MAAKOND	
TELLJA: CONNECTO EESTI AS PROJEKTJUHT: Ü. SEVEREV TEOSTAS: Ü. SEVEREV		JOONISE NIMETUS LAOHOONE VÄLISUKSED II JOONISE NR AR-8-08 MUUDATUS - KUUPÄEV 07.03.2023	
		TÖÖ NR 01-23 STADIUM PP PROJEKTI OSA AR FORMAAT A4 MÕÖTKAVA 1:50	