




TOE TK KINNITUS (1:10)




TOE TT KINNITUS TOELE (1:10)



TOE TT KINNITUS SEINALE (1:10)



TT-01 JA TT-02 KINNITUS (1:10)



MÄRKUSED:

1. ÕLIVANNI TULETÕKKE- EKRAAN EHITATAKSE KUUMTSINGITUD TERASRESTIDEST STEPHUIT FH (MEISER).
2. TULETÕKKEEKRAANILE PAIGALDADA TSINGITUD TERASPLEKIST EKRAANIGA SAMAS SÜSTEEMIS KONTROLL-LUUK 800×800.
3. TALADE JA KONSOOLIDE TUGIPINNA KÕRGUS -0.325
4. KANDEKONSTRUKTSIOONI TERASE TUGEVUSKLASS S355.
5. TERASDETAILIDE PINNA ETTEVALMISTUS SA2,5.
6. KÕIK TERASDETAILID KUUMTSINKIDA (KESKKONNAKLASS C3, KIH PAKSUS MIN 85µm).
7. TERASKONSTRUKTSIOONI ELEMENTIDE KOOSTE JA SPETSIFIKATSIOON VT. JOONIS EK-7-02
8. TALAD TT KINNITATAKSE VANNI BETOONTARINDILE KIILANRUTEGA M12, L60, KONSOOLID M10, L60
9. TALAD TT-01 JA TT-03 ÜHENDATAKSE POLTÜHENDUSE TEEL

Muudatus		Selgitus		Muudatuse tegi		Kuupäev	
SEVECON		PROJEKT		JOONISE NIMETUS		TÖÖ NR	
PAIDE 5B-29 TÜRİ 72713 JÄRVAMAA MTR. NR. EEP003527; REG. NR. 12929712 WWW.SEVECON.EE; INFO@SEVECON.EE		MUSTVEE 330kV JAOTUSPUNKT JA REAKTOR		REAKTORI VUNDAMENDI TULETÕKKE- EKRAANI TERASKARKASS		01-23	
TELLUJA:		ADDRESS		JOONISE NR		STAADIUM	
CONNECTO EESTI AS		SEGAMETSA, VÕTIKVERE		EK-5-04		PP	
PROJEKTIJUH:		KÜLA MUSTVEE VALD		MUUDATUS		PROJEKTI OSA	
Ü. SEVEREV		JÕGEVA MAAKOND		-		EK	
TEOSTAS:				KUUPÄEV		FORMAAT	
Ü. SEVEREV				07.03.2023		297×594	
						MOOTIKAVA	
						1:50	