



#### MÄRKUSED:

1. Terasaed ehitatakse 3d (tugevdusribidega) keevisvõrgust paneelidest
2. Keevisvõrk  $\varnothing 5$  terastraat silmaga 50×200, pinnakate kuumtsink, keskkonnaklass C4
3. Aia postid 40×60 terastorust, pikem külg risti aiaga, pinnakate kuumtsink, keskkonnaklass C4
4. Paneelid kinnitatakse postile spetsiaalsete klambritega (5 tk postile).
5. Aia postide vundamendi raketiseks kasutatakse metall või PVC torust hülssse. täitebetoon c25/30. postid betoneeritakse vähemalt 60 cm sügavuselt
6. Päärdeaia maandus vt. elektriosa projekt

OBJEKTI NIMI JA ADRRESS		JÕONISE NIMETUS		MOOTKAVA
KOTINUKA 110 kV ALAJAAM		PIIRDEAED		M 1:50
Ida-Viru maakond Jõhvi vald Linna küla Kohtla metskond 65				STAADIUM
				EP
PROJEKTEERIJAL		PROJEKT		KUUPÄEV
OÜ AGOREK		TAAVI LEOLA		24.01.2025
MTR-EP10932302-001 Reg. nr. 10932302		VASTUTAV SPETSIALIST		MUUDATUS
Aadress: LÄÄNE-VIRUMAA, Tapa vald, Jämeda 73 602		VELLO LUTS		
Tel 56 477 439		VASTUTAV ARHITEKT		
Email: taavi@agorek.ee		TIINA RAHUPÖLD		
		TÖÖ NUMBER	OSA	JÕONISE NUMBER
		2024 2116	PEAALAJAAM	10