



- Märkused:
1. Kaablikaevu asukoht vt. vundamendiplaan
 2. Kaablikaevu põhi killustikalusel
 3. Märgistatud kohtades paigaldada kaablikaevu seina kaablikaitsetorude läbiviigud. Läbiviigud sulgeda otsast korkidega.
 4. Betoontarindite kõik maapealsed välisnurgad faasiga 20x20 mm
 5. Kaevukaas sügavimmutatud (klass A) hõõveldamata saematerjaliset. Koostel kasutada kuumtsingitud kinnitustarvikud
 6. Betooni tugevusklassiga C30/37, keskkonnaklassiga XC2;XF3.
 7. Sarrus d=6 mm s 150 mm, A500HW
 8. Kaevu põhja jätta vee äravooluava.

Valmistada 1 element

OBJEKTI NIMI JA AADRESS	KOTINUKA 110 kV ALAJAAM		JOONISE NIMETUS	MOOTKAVA
	Ida-Viru maakond Jõhvi vald Linna küla Kohtla metskond 65		KAABLIKAEV KK-2	M 1:25
PROJEKTEERIJ	OÜ AGOREK		PROJEKT	STAADIUM
	MTR-EP10932302-001 Reg. nr. 10932302		TAAVI LEOLA	EP
	Aadress: LÄÄNE-VIRUMAA, Tapa vald, Jäneda 73 602		VASTUTAV SPETSIALIST	KUUPÄEV
	Tel 56 477 439		VELLO LUTS	24.01.2025
	Email: taavi@agorek.ee		VASTUTAV ARHITEKT	MUUDATUS
			TIINA RAHUPÖLD	
		TÖÖ NUMBER	OSA	JOONISE NUMBER
		2024 2116		42