






B - B (Vaade seest)




A - A (Vaade seest)




C - C (Vaade seest)



D - D (Vaade seest)



KAABLIKAEVU SARRUS



- Märkused:
1. Kaablikaevu asukoht vt. vundamendi plaan
  2. Kaablikaevu põhi killustikalusel
  3. Märgistatud kohtades paigaldada kaablikaevu sein kaablikaevu seina kaablikaevu seina läbiviigud. Läbiviigud sulgeda otsast korkidega.
  4. Betoontarindite kõik maapealsed välisnurgad faasiga 20x20 mm
  5. Kaevukaas sügavimmutatud (klass A) hõõveldamata saematerjalist. Koostel kasutada kuumtsingitud kinnitustarvikud
  6. Betooni tugevusklassiga C30/37, keskkonnaklassiga XC2;XF3.
  7. Sarrus d=6 mm s 150 mm, A500HW
  8. Kaevu põhja jätta vee äravooluava.

Valmistada 1 element

OBJEKTI NIMI JA ADRRESS		JÕONISE NIMETUS		MOOTKAVA
KOTINUKA 110 kV ALAJAAM		KAABLIKAEV		M 1:25
Ida-Viru maakond Jõhvi vald Linna küla Kohtla metskond 65		KK-4		STAADIUM
PROJEKTEERIJ		PROJEKT		EP
OÜ AGOREK		TAAVI LEOLA		KUUPÄEV
MTR-EP10932302-001 Reg. nr. 10932302		VASTUTAV SPETSIALIST		24.01.2025
Aadress: LÄÄNE-VIRUMAA, Tapa vald, Jäneda 73 602		VELLO LUTS		MUUDATUS
Tel 56 477 439		VASTUTAV ARHITEKT		
Email: taavi@agorek.ee		TIINA RAHUPÖLD		
		TÖÖ NUMBER	OSA	JÕONISE NUMBER
		2024 2116		44