

**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi Transpordiamet		Isiku- või registrikood 70001490	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Harju maakond, Tallinn, Valge tn, 4	Sihtnumber 11413	Maakond Harju maakond
	Telefon 513 6793	e-post info@transpordiamet.ee	
Kontaktisik	Nimi MARGUS MAGUS		
	Telefon 5919 8701	e-post margus.magus@transpordiamet.ee	

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Viimsi metskond 52 Kangru alevik Kiili vald Harju maakond			
Tarbimiskoht tänavavalgustus		Katastriüksuse number 30401:001:1976	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam JÄRVEKÜLA 110/20	Toitefiider Vaela II:JRK	Jaotusalajaam Raudalu:(Saue)	Jaotusfiider

**TOOTEVALIK**

Liitumine väljaspool kindlaksmääratud piirkonda
---

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÖTESÜSTEEMI ANDMED**

Faaside arv 3	Amprite arv 20 A
------------------	---------------------

**ELEKTRILEVI TEGEVUSED**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarbimiskoha Viimsi metskond 52, Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond liitumiseks Elektrilevi projekteerib ja ehitab välja liitumispunkti kinnistu vahetus lähedusse.</li> <li>Soovitud peakaitsme nimivool - 3x20 A.</li> <li>Rajatav võrk ja liitumispunkt kuulub võrguettevõtjale.</li> <li>Liitumispunkti asukoht määratakse liitumislepinguga. Liitumispunkti asukoht võib muutuda projekteerimise käigus.</li> <li>Üldjuhul paigaldatakse liitumiskilp lähemale mastile või (maakaabli korral) kinnistu piirile.</li> <li>Uue sisepaigaldise projekteerimisel arvestada vähemalt 10-kordse liitumispunkti kaitsme nimivoolu suuruse minimaalse 1-faasilise lühisvooluga liitumispunktis.</li> </ul>
--

## KLIENDI TEGEVUSED

- Elektrivõrguga liitumiseks tuleb liitujal sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Kui käesolevate tehniliste tingimuste number ühtib sõlmitud liitumislepingu numbriga, siis on tehnilised tingimused jõus liitumislepingu lõppemiseni.
- Elektrilevi poolt ehitatud liitumispunkti kuni elektripaigaldise peakilbini ehitab liituja oma vajadustele vastava liini ja ühendab selle liitumispunkti.
- Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi liitumispunktis.
- Sisestuskaabli ristlõige peab vastama kehtivatele normidele. Rajatava sisestuskaabli ristumisel Elektrilevi liini kaitsevööndiga tuleb elektriprojekt kooskõlastada Elektrileviga.
- Liituja elektripaigaldises näha ette nõuetekohaste liigkoormuskaitsete kasutamine ja samuti liigpingekaitsete kasutamine juhul, kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid.
- Elektrienergia tarbimise alustamiseks tuleb sõlmida võrguleping ja tõendada oma elektripaigaldise nõuetekohasust auditi või ehitaja kinnituskirjaga vastavalt Seadme ohutuse seadusele.

## TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Filipp Obolonin  
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja  
+37253682347 | Filipp.Obolonin@elektrilevi.ee

**Koostatud:** 30.05.2024  
**Kehtib kuni:** 30.05.2025